

# #35622#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Калининградский карьер, ООО  
Адрес потребителя Судостроительная 11А, Калининград  
Номер абонента 674  
Порядковый номер 6881  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 15024929  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2023 | 0,174   | 0         | 2,398   | 0       | 0       | 2,359  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,2   | 41,7   | 0,41    | 0,28    | -           |
| 22.08.2023 | 0,192   | 0         | 2,534   | 0       | 0       | 2,492  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 41,3   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 23.08.2023 | 0,169   | 0         | 2,39    | 0       | 0       | 2,352  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,9   | 41,8   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 24.08.2023 | 0,173   | 0         | 2,444   | 0       | 0       | 2,405  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,9   | 41,7   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 25.08.2023 | 0,18    | 0         | 2,446   | 0       | 0       | 2,407  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 41,5   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 26.08.2023 | 0,15    | 0         | 2,255   | 0       | 0       | 2,22   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,4   | 42,3   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 27.08.2023 | 0,138   | 0         | 2,179   | 0       | 0       | 2,145  | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 42,6   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 28.08.2023 | 0,176   | 0         | 2,514   | 0       | 0       | 2,474  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,8   | 41,8   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 29.08.2023 | 0,187   | 0         | 2,575   | 0       | 0       | 2,533  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 41,5   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 30.08.2023 | 0,194   | 0         | 2,611   | 0       | 0       | 2,569  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 41,3   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 31.08.2023 | 0,189   | 0         | 2,629   | 0       | 0       | 2,587  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,8   | 41,4   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 01.09.2023 | 0,196   | 0         | 2,8     | 0       | 0       | 2,756  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,5   | 41,5   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 02.09.2023 | 0,174   | 0         | 2,531   | 0       | 0       | 2,491  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,4   | 41,8   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 03.09.2023 | 0,158   | 0         | 2,445   | 0       | 0       | 2,407  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58     | 42,3   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 04.09.2023 | 0,199   | 0         | 2,721   | 0       | 0       | 2,677  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 41,4   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 05.09.2023 | 0,192   | 0         | 2,575   | 0       | 0       | 2,533  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 41,4   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 06.09.2023 | 0,196   | 0         | 2,589   | 0       | 0       | 2,546  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 41,3   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 07.09.2023 | 0,195   | 0         | 2,611   | 0       | 0       | 2,569  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 41,3   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 08.09.2023 | 0,198   | 0         | 2,61    | 0       | 0       | 2,567  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 41,2   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 09.09.2023 | 0,148   | 0         | 2,311   | 0       | 0       | 2,275  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58     | 42,5   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 10.09.2023 | 0,163   | 0         | 2,366   | 0       | 0       | 2,329  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,5   | 41,8   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 11.09.2023 | 0,181   | 0         | 2,491   | 0       | 0       | 2,451  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 41,7   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 12.09.2023 | 0,18    | 0         | 2,471   | 0       | 0       | 2,431  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 41,6   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 13.09.2023 | 0,179   | 0         | 2,444   | 0       | 0       | 2,404  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 41,6   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 14.09.2023 | 0,183   | 0         | 2,572   | 0       | 0       | 2,531  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,9   | 41,7   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 15.09.2023 | 0,205   | 0         | 2,72    | 0       | 0       | 2,676  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 41,2   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 16.09.2023 | 0,179   | 0         | 2,569   | 0       | 0       | 2,528  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,7   | 41,8   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 17.09.2023 | 0,163   | 0         | 2,43    | 0       | 0       | 2,392  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,5   | 42,2   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 18.09.2023 | 0,18    | 0         | 2,501   | 0       | 0       | 2,461  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,2   | 41,7   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 19.09.2023 | 0,2     | 0         | 2,672   | 0       | 0       | 2,629  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 41,5   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 20.09.2023 | 0,199   | 0         | 2,703   | 0       | 0       | 2,658  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 41,5   | 0,37    | 0,28    | -           |
| Итого:     | 5,59    | 0         | 78,107  | 0       | 0       | 76,854 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 1,335   |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.08.2023 | 290,835 | 2429,417 | 0      | 0,45   | 2373,059 | 0     | 0,449 | 4593    | 52     |
| 20.09.2023 | 296,425 | 2507,525 | 0      | 0,45   | 2449,911 | 0     | 0,449 | 5337    | 52     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2023 7:29:22