

#148789#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградский карьер, ООО
Судостроительная 11А, Калининград
674
6881
ТВ7 (ASCII)
15024929
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,198	0	2,963	0	0	2,913	0	0	24	0	60,2	43,9	0,41	0,29	-
22.08.2025	0,206	0	3,007	0	0	2,957	0	0	24	0	60,2	43,6	0,4	0,29	-
23.08.2025	0,16	0	2,831	0	0	2,787	0	0	24	0	58,5	44,9	0,39	0,29	-
24.08.2025	0,182	0	2,99	0	0	2,942	0	0	24	0	59,1	44,4	0,38	0,29	-
25.08.2025	0,112	0	3,384	0	0	3,346	0	0	24	0	48,5	40,6	0,25	0,24	-
26.08.2025	0,023	0	1,005	0	0	1,001	0	0	24	0	30	24,4	0,2	0,2	-
27.08.2025	-0,002	0	1,116	0	0	1,113	0	0	24	0	27,6	28	0,2	0,2	-
28.08.2025	-0,002	0	0,538	0	0	0,536	0	0	24	0	28,3	29,2	0,2	0,2	-
29.08.2025	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	28,1	25,3	0,2	0,2	-
30.08.2025	0,034	0	3,47	0	0	3,451	0	0	24	0	34,6	32,3	0,24	0,23	-
31.08.2025	0,142	0	2,72	0	0	2,678	0	0	24	0	57,5	44,8	0,38	0,29	-
01.09.2025	0,126	0	2,318	0	0	2,282	0	0	24	0	57,8	44,6	0,39	0,29	-
02.09.2025	0,113	0	2,179	0	0	2,146	0	0	24	0	57,3	44,7	0,38	0,29	-
03.09.2025	0,113	0	2,189	0	0	2,156	0	0	24	0	57,2	44,7	0,39	0,29	-
04.09.2025	0,108	0	2,111	0	0	2,08	0	0	24	0	57	44,7	0,38	0,29	-
05.09.2025	0,116	0	2,194	0	0	2,16	0	0	24	0	57,5	44,8	0,4	0,29	-
06.09.2025	0,133	0	2,457	0	0	2,419	0	0	24	0	58,1	45	0,4	0,29	-
07.09.2025	0,136	0	2,5	0	0	2,461	0	0	24	0	58,1	44,9	0,4	0,29	-
08.09.2025	0,113	0	2,189	0	0	2,156	0	0	24	0	57,2	44,7	0,4	0,29	-
09.09.2025	0,116	0	2,23	0	0	2,196	0	0	24	0	57,3	44,7	0,4	0,29	-
10.09.2025	0,116	0	2,231	0	0	2,197	0	0	24	0	57,3	44,7	0,4	0,29	-
11.09.2025	0,12	0	2,334	0	0	2,298	0	0	24	0	57,3	44,8	0,4	0,29	-
12.09.2025	0,111	0	2,194	0	0	2,161	0	0	24	0	56,9	44,6	0,4	0,29	-
13.09.2025	0,141	0	2,554	0	0	2,514	0	0	24	0	58,2	44,8	0,4	0,29	-
14.09.2025	0,139	0	2,554	0	0	2,514	0	0	24	0	58,1	44,9	0,39	0,29	-
15.09.2025	0,125	0	2,372	0	0	2,336	0	0	24	0	57,4	44,7	0,4	0,29	-
16.09.2025	0,118	0	2,287	0	0	2,253	0	0	24	0	57,1	44,6	0,4	0,29	-
17.09.2025	0,133	0	2,495	0	0	2,457	0	0	24	0	57,6	44,7	0,4	0,29	-
18.09.2025	0,129	0	2,466	0	0	2,429	0	0	24	0	57,3	44,7	0,4	0,29	-
19.09.2025	0,132	0	2,418	0	0	2,38	0	0	24	0	57,8	44,5	0,4	0,29	-
20.09.2025	0,137	0	2,44	0	0	2,402	0	0	24	0	58,3	44,7	0,4	0,29	-
Итого:	3,528	0	70,741	0	0	69,726	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,843														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1792,438	13834,166	0	2,713	13497,992	0	2,701	22122	67
20.09.2025	1795,965	13904,906	0	2,713	13567,716	0	2,701	22866	67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 13:43:19