

#74704#

Директору МП
«Калининградтеплосеть»
Салмину А.Н.


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 138-144, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00211312	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3351,562	3250,734	100.828

Подпись исполнителя



#73826#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6445
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211312
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	3,314	0,208	143,82	137,83	140,59	136,28	4,31	24	0	0	70,9	48,8	22,05	0,6	0,4
25.02.2024	-	3,445	0,206	144,1	138,04	140,82	136,53	4,29	24	0	0	71,1	48,2	22,95	0,6	0,4
26.02.2024	-	3,425	0,217	148,26	142,14	144,93	140,53	4,4	24	0	0	71,1	49	22,12	0,6	0,4
27.02.2024	-	3,395	0,215	148,11	142,05	144,78	140,4	4,38	24	0	0	71,1	49,2	21,94	0,6	0,4
28.02.2024	-	3,348	0,213	145,79	139,72	142,49	138,14	4,35	24	0	0	70,8	48,8	21,99	0,6	0,4
29.02.2024	-	3,317	0,205	140,7	134,73	137,55	133,24	4,31	24	0	0	70,7	48,1	22,58	0,6	0,4
01.03.2024	-	3,448	0,218	153,14	146,98	149,68	145,28	4,4	24	0	0	71,3	49,8	21,55	0,6	0,4
02.03.2024	-	3,453	0,218	152,36	146,19	148,88	144,51	4,37	24	0	0	71,3	49,6	21,71	0,6	0,4
03.03.2024	-	3,371	0,202	142,55	136,53	139,45	135,1	4,35	24	0	0	69,6	46,9	22,69	0,6	0,4
04.03.2024	-	3,338	0,204	138,74	132,75	135,65	131,32	4,33	24	0	0	70,5	47,4	23,07	0,6	0,4
05.03.2024	-	3,244	0,204	135,3	129,39	132,34	128,02	4,32	24	0	0	70,1	47,1	22,95	0,6	0,4
06.03.2024	-	3,533	0,21	143,25	137,08	139,94	135,58	4,36	24	0	0	72,1	48,4	23,71	0,6	0,4
07.03.2024	-	3,71	0,214	145,18	138,89	141,6	137,27	4,33	24	0	0	74,4	49,7	24,64	0,6	0,4
08.03.2024	-	3,722	0,216	142,96	136,65	139,44	135,05	4,39	24	0	0	74,7	49,6	25,11	0,6	0,4
09.03.2024	-	3,81	0,223	143,36	136,96	139,7	135,3	4,4	24	0	0	76,2	50,6	25,65	0,6	0,4
10.03.2024	-	3,688	0,217	141,2	134,93	137,69	133,38	4,31	24	0	0	74,9	49,7	25,2	0,6	0,4
11.03.2024	-	3,5	0,209	140,76	134,64	137,45	133,14	4,31	24	0	0	72,6	48,6	23,93	0,6	0,4
12.03.2024	-	3,45	0,203	139,7	133,64	136,48	132,22	4,26	24	0	0	71,6	47,8	23,76	0,6	0,4
13.03.2024	-	3,468	0,215	146,35	140,23	143,05	138,66	4,39	24	0	0	71,4	48,7	22,72	0,6	0,4
14.03.2024	-	3,508	0,218	153,6	147,41	150,12	145,71	4,41	24	0	0	71,2	49,3	21,9	0,6	0,4
15.03.2024	-	3,478	0,219	155,55	149,36	152,07	147,63	4,44	24	0	0	70,7	49,3	21,41	0,6	0,4
16.03.2024	-	3,449	0,218	154,02	147,87	150,5	146,15	4,35	24	0	0	71,2	49,7	21,44	0,6	0,4
17.03.2024	-	3,47	0,204	139,36	133,28	136,1	131,82	4,28	24	0	0	72,1	48,2	23,96	0,6	0,4
18.03.2024	-	3,643	0,212	143,43	137,2	139,93	135,61	4,32	24	0	0	74	49,6	24,46	0,6	0,4
19.03.2024	-	3,565	0,221	144,61	138,34	141,15	136,72	4,43	24	0	0	73,5	49,9	23,67	0,6	0,4
20.03.2024	-	3,523	0,217	144,66	138,44	141,27	136,87	4,4	24	0	0	72,5	49,1	23,37	0,6	0,4
21.03.2024	-	3,405	0,213	144,44	138,32	141,15	136,8	4,35	24	0	0	71,2	48,6	22,6	0,6	0,4
22.03.2024	-	3,427	0,214	147,04	140,88	143,72	139,32	4,4	24	0	0	71,2	48,9	22,3	0,6	0,4
23.03.2024	-	3,381	0,218	147,83	141,71	144,52	140,08	4,44	24	0	0	70,8	48,9	21,87	0,6	0,4
Итого:	-	100,828	6,171	4210,17	4032,18	4113,04	3986,66	126,38	696	0	-	71,89	48,88	23,01	0,6	0,4

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	3250,734	314449,39	307354,71	306886,39	301567,69
23.03.2024	3351,562	318659,56	311386,89	310999,43	305554,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения