

#121421#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 138-144, Калининград
5346
6445
ВКТ-7
00211312
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,874	-0,308	153,86	158,66	150,23	156,66	-6,43	24	0	1	73	51,7	21,32	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,835	-0,311	151,41	156,28	147,85	154,35	-6,5	24	0	1	72,4	51	21,38	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,899	-0,309	159,59	164,35	155,86	162,29	-6,43	24	0	1	72,4	51,7	20,7	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,92	-0,307	163,06	167,73	159,24	165,55	-6,31	24	0	1	72,7	52,3	20,38	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,825	-0,312	157,92	162,74	154,21	160,69	-6,48	24	0	1	72,5	52	20,48	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,86	-0,308	152,41	157,27	148,83	155,34	-6,51	24	0	1	72,6	51,1	21,43	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,881	-0,308	155,75	160,54	152,1	158,56	-6,46	24	0	1	72,5	51,4	21,1	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,758	-0,307	157,32	162,14	153,69	160,09	-6,4	24	0	1	71,8	51,8	20,07	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,987	-0,313	188,92	193,38	184,49	190,69	-6,2	24	0	0	72,5	54,5	17,98	0,6	0,4	-
05.03.2025	3,021	-0,319	195,93	200,37	191,32	197,51	-6,19	24	0	0	72,7	55,1	17,54	0,6	0,4	-
06.03.2025	3,02	-0,323	203,27	207,74	198,5	204,72	-6,22	24	0	0	72,7	55,8	16,92	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,746	-0,311	188,73	193,49	184,57	190,88	-6,31	24	0	1	70,2	53,5	16,69	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,619	-0,309	186,37	191,27	182,44	188,82	-6,38	24	0	1	68,5	52,3	16,16	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,636	-0,307	186,09	191,04	182,18	188,6	-6,42	24	0	0	68,2	51,9	16,28	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,542	-0,317	189,39	194,59	185,49	192,12	-6,63	24	0	1	67,4	51,9	15,53	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,589	-0,334	175,63	181,09	171,88	178,82	-6,94	24	0	1	68,9	51,8	17,11	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,569	-0,342	169,4	175,09	165,76	172,93	-7,17	24	0	1	69,1	51,4	17,69	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,515	-0,356	166,89	172,88	163,23	170,68	-7,45	24	0	1	69,6	51,9	17,75	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,977	-0,398	187,41	193,31	182,92	190,59	-7,67	24	0	1	73,4	54,9	18,54	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,127	-0,399	187,08	192,87	182,47	190,13	-7,66	24	0	1	74,6	55,2	19,42	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,188	-0,396	186,71	192,49	182,12	189,81	-7,69	24	0	1	74,3	54,5	19,77	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,022	-0,406	183,45	189,32	178,87	186,55	-7,68	24	0	1	75,1	55,9	19,26	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,958	-0,398	187,3	193,28	182,86	190,58	-7,72	24	0	1	73	54,5	18,44	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,818	-0,395	186,19	192,33	181,94	189,73	-7,79	24	0	1	71,5	53,8	17,78	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,724	-0,39	184,43	190,8	180,4	188,35	-7,95	24	0	1	69,6	52,3	17,37	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,514	-0,399	184,72	191,35	180,82	188,91	-8,09	24	0	1	68,5	52,3	16,22	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,62	-0,412	184,76	191,55	180,77	189,1	-8,33	24	0	1	69,2	52,3	16,88	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,441	-0,367	171,98	178,27	168,36	176,04	-7,68	24	0	1	68,2	51,3	16,82	0,6	0,4	-
Итого:	78,485	0	4945,97	5096,22	4833,4	5029,09	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,485															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	85,343	4108,41	4239,65	4000,41	4182,7
23.03.2025	163,828	9054,38	9335,87	8833,81	9211,79

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 7:22:02