

#125761#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 138-144, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00211312	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1311,534	163,828	1147.706

Подпись исполнителя



с 04.04.25 нештр
ел



#124931#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6445
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211312
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	2,51	-0,391	173,81	180,41	170,1	178,15	-8,05	24	0	1	68,9	51,7	17,19	0,6	0,4
25.03.2025	4,4	2,554	-0,395	176,19	182,87	172,42	180,58	-8,16	24	0	1	69	51,7	17,24	0,6	0,4
26.03.2025	6,9	2,511	-0,408	180,15	186,92	176,29	184,51	-8,22	24	0	1	68,8	52,2	16,65	0,6	0,4
27.03.2025	5,7	2,506	-0,428	178,89	186,17	175,07	183,79	-8,72	24	0	1	68,9	52	16,87	0,6	0,4
28.03.2025	8,9	2,549	-0,425	193,89	200,81	189,74	198,14	-8,4	24	0	1	69,1	53,3	15,77	0,6	0,4
29.03.2025	9,9	2,535	-0,441	195,97	203,15	191,75	200,42	-8,67	24	0	1	69,1	53,5	15,62	0,6	0,4
30.03.2025	6,8	2,502	-0,437	187,51	194,74	183,47	192,2	-8,73	24	0	1	69	52,8	16,14	0,6	0,4
31.03.2025	5,9	6,039	2,182	237,68	191,86	232,62	189,36	43,26	24	0	1	68,9	52,8	16,11	0,6	0,4
01.04.2025	-	9,836	5,132	287,89	185,99	281,76	183,63	98,13	24	0	1	68,9	52,2	16,67	0,6	0,4
02.04.2025	-	5,683	1,966	235,05	195,27	230,02	192,72	37,3	24	0	1	69	52,9	16,08	0,6	0,4
03.04.2025	-	2,864	-0,23	206,39	209,38	201,84	206,45	-4,61	24	0	1	70,2	54,8	15,41	0,6	0,4
04.04.2025	-	2,652	-0,41	199,19	205,51	194,71	202,6	-7,89	24	0	1	70,9	55	15,83	0,6	0,4
05.04.2025	-	2,585	-0,438	178,68	185,65	174,6	183,12	-8,52	24	0	1	71,7	54,3	17,42	0,6	0,4
06.04.2025	-	2,778	-0,437	174,73	181,52	170,54	178,98	-8,44	24	0	1	73,6	54,6	18,97	0,6	0,4
07.04.2025	-	29,397	18,997	592,38	227,96	578,66	224,77	353,89	24	0	1	72	54,8	17,25	0,6	0,4
08.04.2025	-	64,937	45,391	1140,34	267,93	1114,67	264,3	850,37	24	0	1	70,9	53,6	17,31	0,6	0,4
09.04.2025	-	58,826	41,157	1046,61	256,39	1023,23	252,97	770,26	24	0	1	70,7	53,4	17,23	0,6	0,4
10.04.2025	-	58,167	40,501	1012,9	237,6	989,8	234,42	755,38	24	0	1	71,4	53,6	17,81	0,6	0,4
11.04.2025	-	58,824	41,584	1042,16	249,86	1018,84	246,47	772,37	24	0	1	70,7	53,9	16,82	0,6	0,4
12.04.2025	-	66,391	47,597	1154,83	258,15	1128,76	254,59	874,17	24	0	1	71,1	54,5	16,59	0,6	0,4
13.04.2025	-	79,8	58,774	1371,68	287,16	1340,6	283,01	1057,59	24	0	1	71,2	55,6	15,64	0,6	0,4
14.04.2025	-	87,3	65,806	1503,61	310	1469,62	305,38	1164,24	24	0	1	71,1	56,5	14,61	0,6	0,4
15.04.2025	-	81,516	60,931	1416,42	308,29	1384,29	303,68	1080,61	24	0	1	71,2	56,5	14,72	0,6	0,4
16.04.2025	-	74,654	58,859	1333,08	301,86	1303,33	297,03	1006,3	24	0	1	70,6	58,6	11,97	0,6	0,4
17.04.2025	-	77,007	70,883	1406,92	316,01	1375,26	309,64	1065,62	24	0	1	70,9	66,5	4,39	0,6	0,4
18.04.2025	-	76,139	70,237	1401,09	325,65	1369,41	319,06	1050,35	24	0	1	71,1	66,8	4,32	0,6	0,4
19.04.2025	-	69,975	64,604	1292,29	293,63	1263,63	287,78	975,85	24	0	1	70,4	66,2	4,24	0,6	0,4
20.04.2025	-	60,882	56,053	1142,52	275,17	1117,12	269,69	847,43	24	0	1	70,4	66,1	4,29	0,6	0,4
21.04.2025	-	55,635	50,726	1036,31	234,78	1013,8	230,28	783,52	24	0	1	69,6	64,9	4,7	0,6	0,4
22.04.2025	-	47,887	43,661	892,2	211,83	872,35	207,67	664,68	24	0	1	70,5	65,7	4,8	0,6	0,4
23.04.2025	-	50,265	45,724	924,38	210,84	903,75	206,72	697,03	24	0	1	70,6	65,7	4,91	0,6	0,4
Итого:	6,9	1147,706	886,325	22515,74	7263,36	22012,05	7152,11	14859,94	744	0	-	70,34	56,67	13,66	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	163,828	9054,38	9335,87	8833,81	9211,79
23.04.2025	1311,534	31570,12	16599,23	30845,86	16363,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения