

#133285#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 07.04.2025 по 16.06.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 138-144, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00211312	Показания прибора, Гкал 16.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 07.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	312,232	308,266	3.966

6.26412

Подпись исполнителя _____



#133284#

Отчёт за период с 07.04.2025 по 16.06.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6445
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211312
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.06.2025	-	64,937	45,391	1140,34	267,93	1114,67	264,3	850,37	24	0	1	70,9	53,6	17,31	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,118	-0,169	62,64	65,17	61,19	63,84	-2,65	9	0	1	72,3	67,5	4,79	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,286	-0,473	179,55	186,5	175,28	182,55	-7,27	24	0	1	72,8	68,4	4,42	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,267	-0,47	184,12	191,07	179,77	187	-7,23	24	0	1	72,7	68,5	4,2	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,28	-0,475	184,72	191,66	180,37	187,62	-7,25	24	0	1	72,7	68,4	4,27	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,292	-0,467	184,45	191,38	180,15	187,35	-7,2	24	0	1	72,6	68,2	4,32	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,245	-0,476	185,13	192,09	180,75	187,98	-7,23	24	0	1	72,8	68,8	4,06	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,251	-0,474	184,13	191,14	179,82	187,1	-7,28	24	0	1	72,5	68,4	4,12	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,257	-0,473	184,09	191,06	179,76	187	-7,24	24	0	1	72,7	68,5	4,15	0,6	0,4
10.06.2025	-	0,252	-0,47	182,38	189,36	178,13	185,39	-7,26	24	0	1	72,2	68,1	4,16	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,273	-0,474	184,47	191,44	180,1	187,38	-7,28	24	0	1	72,8	68,6	4,25	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,279	-0,475	182,97	189,96	178,63	185,92	-7,29	24	0	1	72,8	68,5	4,31	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,27	-0,478	183,05	190,04	178,71	186,01	-7,3	24	0	1	72,9	68,6	4,28	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,23	-0,471	181,4	188,44	177,2	184,48	-7,28	24	0	1	72,3	68,3	4,05	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,275	-0,475	183,45	190,41	179,08	186,34	-7,26	24	0	1	73	68,7	4,29	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,21	-0,479	183,3	190,36	178,97	186,29	-7,32	24	0	1	72,9	68,9	3,96	0,6	0,4
Итого:	-	68,722	38,592	3770,19	2998,01	3682,58	2936,55	746,03	369	0	-	72,56	67,5	5,06	0,6	0,4

Общее время работы системы 1680 час.

Период нормальной работы системы 369 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
07.04.2025	308,266	13593,12	12522,01	13272,07	12355,51
16.06.2025	312,232	16404,66	15441,22	16017,39	15212,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения