

#17067#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Московский проспект 138-144, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6445  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00211312  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2021 | 1,31        | 0,267        | 295,11     | 290,44     | 288,49    | 284,49  | 4         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 67,2      | 3,57 | 0,6        | 0,4        | 16             |
| 25.05.2021 | 1,322       | 0,257        | 290,07     | 285,5      | 283,67    | 279,79  | 3,88      | 24          | 0          | 0      | 70        | 66,3      | 3,71 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.05.2021 | 1,312       | 0,273        | 296,69     | 291,96     | 290,05    | 285,97  | 4,08      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 67,1      | 3,54 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.05.2021 | 1,323       | 0,269        | 296,98     | 292,33     | 290,33    | 286,35  | 3,98      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 67,2      | 3,6  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.05.2021 | 1,276       | 0,27         | 293,97     | 289,32     | 287,39    | 283,38  | 4,01      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 67,3      | 3,46 | 0,6        | 0,4        | 11             |
| 29.05.2021 | 1,307       | 0,268        | 289,79     | 285,15     | 283,36    | 279,34  | 4,02      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 66,8      | 3,63 | 0,6        | 0,4        | 12,3           |
| 30.05.2021 | 1,365       | 0,264        | 288,57     | 283,93     | 282,16    | 278,2   | 3,96      | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66,6      | 3,86 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 31.05.2021 | 1,251       | 0,271        | 295,68     | 291,01     | 289,04    | 285,02  | 4,02      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 67,4      | 3,36 | 0,6        | 0,4        | 16             |
| 01.06.2021 | 1,252       | 0,267        | 291,57     | 286,99     | 285,06    | 281,1   | 3,96      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 67,2      | 3,41 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.06.2021 | 1,211       | 0,261        | 287,47     | 282,95     | 281,09    | 277,2   | 3,89      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 67        | 3,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.06.2021 | 1,311       | 0,255        | 288,24     | 283,74     | 281,76    | 277,96  | 3,8       | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 67,2      | 3,71 | 0,6        | 0,4        | 15             |
| 04.06.2021 | 1,213       | 0,262        | 290,14     | 285,67     | 283,64    | 279,78  | 3,86      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 67,4      | 3,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.06.2021 | 1,2         | 0,254        | 284,05     | 279,66     | 277,78    | 273,98  | 3,8       | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 66,7      | 3,36 | 0,6        | 0,4        | 13,4           |
| 06.06.2021 | 1,247       | 0,253        | 285,79     | 281,35     | 279,39    | 275,61  | 3,78      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 67,1      | 3,51 | 0,6        | 0,4        | 22             |
| 07.06.2021 | 1,164       | 0,257        | 285,61     | 281,24     | 279,31    | 275,49  | 3,82      | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 67        | 3,2  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.06.2021 | 1,189       | 0,263        | 290,24     | 285,79     | 283,74    | 279,89  | 3,85      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 67,5      | 3,23 | 0,6        | 0,4        | 18,8           |
| 09.06.2021 | 1,102       | 0,263        | 288,55     | 284,16     | 282,09    | 278,22  | 3,87      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 67,8      | 2,93 | 0,6        | 0,4        | 21             |
| 10.06.2021 | 1,137       | 0,261        | 289,29     | 284,88     | 282,84    | 279     | 3,84      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 67,6      | 3,06 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.06.2021 | 1,153       | 0,26         | 290,84     | 286,44     | 284,33    | 280,5   | 3,83      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 67,6      | 3,09 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.06.2021 | 1,159       | 0,267        | 288,88     | 284,41     | 282,45    | 278,55  | 3,9       | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 67,4      | 3,14 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.06.2021 | 1,23        | 0,261        | 290,06     | 285,54     | 283,6     | 279,71  | 3,89      | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 67,1      | 3,37 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.06.2021 | 1,276       | 0,265        | 290,33     | 285,79     | 283,84    | 279,93  | 3,91      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 67,1      | 3,53 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.06.2021 | 1,175       | 0,261        | 291,09     | 286,66     | 284,55    | 280,7   | 3,85      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 67,6      | 3,17 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.06.2021 | 1,259       | 0,265        | 292,15     | 287,62     | 285,61    | 281,71  | 3,9       | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 67,4      | 3,45 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.06.2021 | 1,219       | 0,256        | 292,51     | 288,05     | 285,9     | 282,09  | 3,81      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 67,6      | 3,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.06.2021 | 1,112       | 0,257        | 285,23     | 280,86     | 278,87    | 275,07  | 3,8       | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 67,5      | 3,03 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.06.2021 | 1,067       | 0,258        | 292,74     | 288,42     | 286,17    | 282,37  | 3,8       | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 67,9      | 2,78 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.06.2021 | 1,157       | 0,26         | 292,53     | 288,14     | 286,04    | 282,21  | 3,83      | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 67,4      | 3,1  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.06.2021 | 1,064       | 0,257        | 294,03     | 289,74     | 287,51    | 283,73  | 3,78      | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 67,7      | 2,77 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.06.2021 | 1,063       | 0,262        | 296,18     | 291,82     | 289,57    | 285,7   | 3,87      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 68        | 2,72 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.06.2021 | 1,137       | 0,261        | 296        | 291,63     | 289,37    | 285,54  | 3,83      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 67,8      | 2,99 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 37,563      | 0            | 9020,38    | 8881,19    | 8819      | 8698,58 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 37,563      |              |            |            |           |         |           |             |            |        |           |           |      |            |            |                |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2021 | 747,951  | 53245,24 | 51993,49 | 51927,72 | 51091,97 |
| 23.06.2021 | 785,514  | 62265,62 | 60874,68 | 60746,72 | 59790,55 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.06.2021 7:55:33