

#145302#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 138-144, Калининград
5346
6445
ВКТ-7
00211312
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,126	-0,486	190,1	197,28	185,65	193,01	-7,36	24	0	1	72,6	69,2	3,37	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,136	-0,491	193,64	200,85	189,08	196,51	-7,43	24	0	1	72,7	69,3	3,41	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,148	-0,49	198,18	205,36	193,49	200,9	-7,41	24	0	1	72,8	69,5	3,37	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,123	-0,491	196,6	203,83	191,99	199,39	-7,4	24	0	1	72,7	69,4	3,26	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,138	-0,491	197,32	204,55	192,67	200,08	-7,41	24	0	1	72,8	69,5	3,33	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,109	-0,487	191,69	198,86	187,16	194,54	-7,38	24	0	1	72,6	69,3	3,25	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,126	-0,483	185	192,19	180,7	188,06	-7,36	24	0	1	72,2	68,8	3,44	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,129	-0,487	187,35	194,5	182,92	190,27	-7,35	24	0	1	72,9	69,4	3,44	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,135	-0,486	194,3	201,39	189,7	197,01	-7,31	24	0	1	73	69,6	3,36	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,148	-0,486	196,15	203,27	191,53	198,85	-7,32	24	0	1	72,8	69,4	3,39	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,154	-0,472	193,69	200,78	189,22	196,49	-7,27	24	0	1	72	68,6	3,4	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,13	-0,498	195,97	203,19	191,23	198,63	-7,4	24	0	1	73,8	70,4	3,34	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,12	-0,486	190,49	197,69	186,02	193,44	-7,42	24	0	1	72,5	69,2	3,34	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,14	-0,488	189,23	196,39	184,75	192,13	-7,38	24	0	1	72,7	69,3	3,48	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,138	-0,492	191,21	198,4	186,67	194,08	-7,41	24	0	1	73	69,6	3,45	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,131	-0,483	187,47	194,62	183,11	190,44	-7,33	24	0	1	72,6	69,1	3,45	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,119	-0,485	186,52	193,68	182,15	189,53	-7,38	24	0	1	72,3	68,9	3,4	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,131	-0,484	185,14	192,3	180,77	188,14	-7,37	24	0	1	72,6	69,1	3,51	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,132	-0,479	184,06	191,18	179,76	187,1	-7,34	24	0	1	72,2	68,8	3,5	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,13	-0,475	184,06	191,04	179,74	186,93	-7,19	24	0	1	72,6	69,1	3,45	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,124	-0,49	189,15	196,42	184,71	192,16	-7,45	24	0	1	72,8	69,3	3,41	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,109	-0,486	184,55	191,77	180,22	187,62	-7,4	24	0	1	72,6	69,2	3,4	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,1	-0,493	183,94	191,22	179,6	187,1	-7,5	24	0	1	72,6	69,2	3,39	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,092	-0,498	184,21	191,47	179,85	187,32	-7,47	24	0	1	72,9	69,5	3,33	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,126	-0,487	184,92	192,15	180,59	188,02	-7,43	24	0	1	72,4	68,9	3,46	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,143	-0,493	191,53	198,74	187,01	194,42	-7,41	24	0	1	72,9	69,4	3,46	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,107	-0,487	183,65	190,89	179,4	186,84	-7,44	24	0	1	72,1	68,7	3,4	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,147	-0,488	178,36	185,57	174,17	181,63	-7,46	24	0	1	72,5	68,8	3,73	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,135	-0,48	186,81	193,91	182,42	189,72	-7,3	24	0	1	72,6	69,1	3,47	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,15	-0,481	187,79	194,87	183,35	190,61	-7,26	24	0	1	72,8	69,3	3,52	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,152	-0,479	182,68	189,81	178,44	185,77	-7,33	24	0	1	72,3	68,7	3,63	0,6	0,4	-
Итого:	4,028	0	5855,76	6078,17	5718,07	5946,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,028															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	7,449	8129,49	8503,43	7938,55	8323,27
23.08.2025	11,477	13985,25	14581,6	13656,62	14270,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:43:57