

#17066#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 138-144, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6445
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211312
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,35	0,262	291,11	286,57	284,16	280,36	3,8	24	0	0	73,3	69,5	3,77	0,6	0,4	-
25.08.2021	1,293	0,269	287,15	282,62	280,31	276,42	3,89	24	0	0	73,3	69,7	3,6	0,6	0,4	-
26.08.2021	1,289	0,265	286,24	281,78	279,41	275,61	3,8	24	0	0	73,2	69,6	3,62	0,6	0,4	-
27.08.2021	1,291	0,268	293,69	289,17	286,66	282,8	3,86	24	0	0	73,4	69,9	3,52	0,6	0,4	-
28.08.2021	1,295	0,255	290,84	286,5	283,87	280,21	3,66	24	0	0	73,5	69,8	3,63	0,6	0,4	-
29.08.2021	1,255	0,26	288,34	283,92	281,47	277,7	3,77	24	0	0	73,1	69,6	3,47	0,6	0,4	-
30.08.2021	1,34	0,268	293,19	288,66	286,19	282,36	3,83	24	0	0	73,3	69,6	3,7	0,6	0,4	-
31.08.2021	1,323	0,282	296,62	291,87	289,52	285,45	4,07	24	0	0	73,5	69,9	3,55	0,6	0,4	-
01.09.2021	1,286	0,279	253,85	249,17	247,78	243,76	4,02	24	0	0	73,4	69,4	4,02	0,6	0,4	-
02.09.2021	1,253	0,231	219,17	215,08	213,96	210,58	3,38	24	0	0	73	68,2	4,73	0,6	0,4	-
03.09.2021	1,276	0,236	219,32	215,22	214,11	210,67	3,44	24	0	0	73,2	68,4	4,82	0,6	0,4	-
04.09.2021	1,2	0,238	218,2	214,21	212,97	209,57	3,4	24	0	0	73,5	69	4,49	0,6	0,4	-
05.09.2021	1,3	0,235	219,64	215,49	214,41	210,96	3,45	24	0	0	73,2	68,2	4,94	0,6	0,4	-
06.09.2021	1,309	0,237	221,02	216,84	215,76	212,28	3,48	24	0	0	73,1	68,2	4,93	0,6	0,4	-
07.09.2021	1,272	0,23	219,23	215,18	214,12	210,74	3,38	24	0	0	72,3	67,5	4,84	0,6	0,4	-
08.09.2021	1,261	0,243	232,03	227,82	226,42	222,9	3,52	24	0	0	73,8	69,3	4,44	0,6	0,4	-
09.09.2021	1,234	0,241	232,93	228,74	227,39	223,84	3,55	24	0	0	73	68,6	4,31	0,6	0,4	-
10.09.2021	1,256	0,246	239,26	235,06	233,62	230,04	3,58	24	0	0	72,9	68,6	4,29	0,6	0,4	-
11.09.2021	1,256	0,244	240,48	236,22	234,76	231,17	3,59	24	0	0	73	68,8	4,25	0,6	0,4	-
12.09.2021	1,302	0,249	239,41	235,16	233,74	230,12	3,62	24	0	0	73,3	68,8	4,46	0,6	0,4	-
13.09.2021	1,234	0,247	246,21	241,93	240,3	236,7	3,6	24	0	0	73,3	69,2	4,06	0,6	0,4	-
14.09.2021	1,176	0,228	230,3	226,32	224,89	221,54	3,35	24	0	0	72,6	68,4	4,18	0,6	0,4	-
15.09.2021	1,281	0,254	246,46	242,13	240,6	236,91	3,69	24	0	0	73,1	68,9	4,23	0,6	0,4	-
16.09.2021	1,214	0,25	243,88	239,6	238,04	234,4	3,64	24	0	0	73,3	69,3	4	0,6	0,4	-
17.09.2021	1,333	0,245	241,78	237,46	235,99	232,39	3,6	24	0	0	73,4	68,8	4,55	0,6	0,4	-
18.09.2021	1,316	0,246	237,41	233,09	231,71	228,08	3,63	24	0	0	73,4	68,8	4,56	0,6	0,4	-
19.09.2021	1,349	0,25	234,9	230,52	229,33	225,65	3,68	24	0	0	73,1	68,3	4,74	0,6	0,4	-
20.09.2021	1,518	0,373	234,6	228,38	229	223,56	5,44	24	0	1	73,3	68,4	4,95	0,6	0,4	-
21.09.2021	1,384	0,236	228,89	224,68	223,44	219,98	3,46	24	0	0	73,2	68,1	5,09	0,6	0,4	-
22.09.2021	1,171	0,206	200,93	197,24	196,12	193,1	3,02	21	3	1	73,1	68,2	4,88	0,6	0,4	-
23.09.2021	1,311	0,24	223,26	219,02	218,02	214,46	3,56	24	0	0	72,7	67,8	4,87	0,6	0,4	-
Итого:	39,928	0	7650,34	7515,65	7468,07	7354,31	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,928															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	847,279	77164,85	75556,19	75296,23	74154,32
23.09.2021	887,207	84815,19	83071,84	82764,3	81508,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:00:49