

#94526#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 138-144, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00211312	Показания прибора, Гкал 20.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	28,455	0,477	27.978

Подпись исполнителя



014 21.09.24 nob



#93837#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6445
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211312
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	1,024	0,279	140,46	135,75	137,27	133,07	4,2	24	0	0	71,2	65,8	5,39	0,6	0,4
25.08.2024	-	0,976	0,269	134,01	129,44	131,01	126,9	4,11	24	0	0	70,9	65,5	5,34	0,6	0,4
26.08.2024	-	1,027	0,292	135,26	130,36	132,19	127,77	4,42	24	0	0	71,3	65,8	5,52	0,6	0,4
27.08.2024	-	1,031	0,286	136,33	131,46	133,19	128,85	4,34	24	0	0	71,7	66,1	5,56	0,6	0,4
28.08.2024	-	1,024	0,284	135,07	130,27	131,99	127,69	4,3	24	0	0	71,4	65,9	5,56	0,6	0,4
29.08.2024	-	1,012	0,283	135,26	130,45	132,15	127,87	4,28	24	0	0	71,4	65,9	5,51	0,6	0,4
30.08.2024	-	1,01	0,283	136,82	132,03	133,65	129,38	4,27	24	0	0	71,9	66,6	5,38	0,6	0,4
31.08.2024	-	1,015	0,28	135,48	130,72	132,36	128,1	4,26	24	0	0	71,9	66,4	5,49	0,6	0,4
01.09.2024	-	0,992	0,278	133,54	128,8	130,51	126,26	4,25	24	0	0	71,4	65,9	5,42	0,6	0,4
02.09.2024	-	0,997	0,274	133,63	128,96	130,63	126,44	4,19	24	0	0	70,7	65,2	5,51	0,6	0,4
03.09.2024	-	1,018	0,279	133,91	129,19	130,89	126,65	4,24	24	0	0	71,3	65,7	5,61	0,6	0,4
04.09.2024	-	1,028	0,283	142,65	137,85	139,34	135,09	4,25	24	0	0	71,8	66,5	5,31	0,6	0,4
05.09.2024	-	0,985	0,278	138,73	134,05	135,62	131,4	4,22	24	0	0	70,6	65,4	5,2	0,6	0,4
06.09.2024	-	1,002	0,285	140	135,24	136,87	132,57	4,3	24	0	0	71,1	65,9	5,2	0,6	0,4
07.09.2024	-	0,976	0,279	140,65	135,94	137,44	133,22	4,22	24	0	0	71,5	66,5	5,03	0,6	0,4
08.09.2024	-	0,975	0,276	138,03	133,38	134,92	130,73	4,19	24	0	0	70,8	65,7	5,15	0,6	0,4
09.09.2024	-	0,966	0,275	130,99	126,31	128,01	123,84	4,17	24	0	0	70,8	65,4	5,38	0,6	0,4
10.09.2024	-	0,984	0,274	117,85	113,18	115,17	110,99	4,18	24	0	0	71,4	65,3	6,13	0,6	0,4
11.09.2024	-	0,975	0,272	116,02	111,35	113,37	109,19	4,18	24	0	1	71,1	65	6,17	0,6	0,4
12.09.2024	-	0,97	0,263	113,75	109,23	111,19	107,13	4,06	24	0	0	70,7	64,4	6,3	0,6	0,4
13.09.2024	-	1,004	0,247	114,72	110,4	112,08	108,26	3,82	24	0	0	71,5	64,8	6,69	0,6	0,4
14.09.2024	-	0,991	0,252	113,39	109,01	110,83	106,92	3,91	24	0	1	71,3	64,7	6,64	0,6	0,4
15.09.2024	-	1,011	0,262	112,58	108,03	110,06	106	4,06	24	0	1	71,2	64,4	6,78	0,6	0,4
16.09.2024	-	0,991	0,268	113,04	108,42	110,44	106,34	4,1	24	0	1	71,3	64,7	6,53	0,6	0,4
17.09.2024	-	1,023	0,27	113,79	109,15	111,17	107,02	4,15	24	0	1	71,7	65	6,74	0,6	0,4
18.09.2024	-	1,005	0,265	113,66	109,1	111,05	106,99	4,06	24	0	1	71,7	65	6,64	0,6	0,4
19.09.2024	-	0,979	0,26	113,34	108,83	110,71	106,72	3,99	24	0	0	71,6	65,2	6,45	0,6	0,4
20.09.2024	-	0,987	0,258	113,95	109,45	111,31	107,31	4	24	0	1	71,6	65,1	6,48	0,6	0,4
Итого:	-	27,978	7,654	3576,91	3446,35	3495,42	3378,7	116,72	672	0	-	71,31	65,49	5,83	0,6	0,4

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	0,477	63,07	60,9	61,64	59,72
20.09.2024	28,455	3639,98	3507,25	3557,06	3438,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения