

#148720#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Московский проспект 138-144, Калининград

5346

6445

ВКТ-7

00211312

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,17	-0,478	181,2	188,28	176,95	184,27	-7,32	24	0	1	72,4	68,6	3,76	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,157	-0,481	180,46	187,6	176,22	183,59	-7,37	24	0	1	72,4	68,7	3,72	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,155	-0,486	184,12	191,21	179,74	187,08	-7,34	24	0	1	73,1	69,4	3,65	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,141	-0,479	180,86	187,98	176,65	183,98	-7,33	24	0	1	72,3	68,7	3,59	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,151	-0,475	183,72	190,83	179,48	186,79	-7,31	24	0	1	72,1	68,5	3,58	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,161	-0,477	184,5	191,61	180,21	187,51	-7,3	24	0	1	72,3	68,7	3,64	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,165	-0,483	184,7	191,86	180,36	187,73	-7,37	24	0	1	72,7	69	3,67	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,171	-0,48	183,87	191	179,57	186,91	-7,34	24	0	1	72,5	68,8	3,72	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,156	-0,483	186,11	193,22	181,72	189,06	-7,34	24	0	1	72,6	69	3,61	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,161	-0,445	177,2	183,82	173,09	179,91	-6,82	24	0	1	72,2	68,6	3,58	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,139	-0,485	185,64	192,75	181,27	188,59	-7,32	24	0	1	72,7	69,2	3,49	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,168	-0,487	191,26	198,38	186,71	194,06	-7,35	24	0	1	73	69,4	3,59	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,161	-0,484	195,72	202,86	191,12	198,45	-7,33	24	0	0	72,8	69,4	3,47	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,143	-0,483	194,35	201,47	189,77	197,13	-7,36	24	0	1	72,4	69	3,39	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,121	-0,491	190,75	197,96	186,22	193,65	-7,43	24	0	1	72,7	69,4	3,37	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,147	-0,486	195,58	202,68	190,92	198,21	-7,29	24	0	1	73,2	69,8	3,39	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,147	-0,484	196,11	203,21	191,5	198,82	-7,32	24	0	1	72,5	69,1	3,36	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,149	-0,478	198,56	205,65	193,96	201,28	-7,32	24	0	1	72,1	68,8	3,3	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,147	-0,481	192,84	199,91	188,33	195,62	-7,29	24	0	1	72,4	69	3,4	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,136	-0,481	189,01	196,13	184,56	191,86	-7,3	24	0	1	72,8	69,3	3,44	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,192	-0,479	189,51	196,58	185,04	192,34	-7,3	24	0	1	72,8	69,1	3,7	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,182	-0,476	186,6	193,71	182,28	189,62	-7,34	24	0	1	72	68,3	3,69	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,16	-0,484	190,79	197,92	186,33	193,69	-7,36	24	0	1	72,6	69,1	3,53	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,147	-0,474	191,02	198,08	186,58	193,81	-7,23	24	0	1	72,4	69	3,42	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,154	-0,478	188,96	196,05	184,56	191,89	-7,33	24	0	1	72,3	68,8	3,53	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,148	-0,476	189,17	196,25	184,75	192,03	-7,28	24	0	1	72,4	69	3,47	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,166	-0,481	190,6	197,63	186,09	193,33	-7,24	24	0	1	72,9	69,4	3,54	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,154	-0,478	186,72	193,79	182,35	189,62	-7,27	24	0	1	72,6	69	3,54	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,181	-0,48	187,84	194,88	183,41	190,71	-7,3	24	0	1	72,6	68,9	3,68	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,144	-0,47	188,1	195,15	183,76	191	-7,24	24	0	1	72	68,5	3,43	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,155	-0,482	185,78	192,88	181,41	188,71	-7,3	24	0	1	72,7	69,1	3,58	0,6	0,4	-
Итого:	4,829	0	5831,65	6051,33	5694,91	5921,25	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,829															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	11,477	13985,25	14581,6	13656,62	14270,01
23.09.2025	16,306	19816,9	20632,93	19351,53	20191,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 7:59:53