

#17062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 138-144, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6445
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211312
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,346	0,248	225,5	221,14	220,1	216,45	3,65	24	0	0	73,3	68,4	4,93	0,6	0,4	-
25.09.2021	1,306	0,24	227,29	223,06	221,89	218,34	3,55	24	0	0	73	68,3	4,75	0,6	0,4	-
26.09.2021	1,396	0,235	225,41	221,19	220,09	216,59	3,5	24	0	0	73	67,7	5,24	0,6	0,4	-
27.09.2021	1,427	0,24	225,6	221,33	220,25	216,74	3,51	24	0	0	73	67,7	5,36	0,6	0,4	-
28.09.2021	1,315	0,24	226,68	222,51	221,27	217,78	3,49	24	0	0	73,4	68,6	4,82	0,6	0,4	-
29.09.2021	1,368	0,248	243,03	238,68	237,2	233,59	3,61	24	0	0	73,3	68,6	4,68	0,6	0,4	-
30.09.2021	2,002	0,244	258,05	253,29	251,97	248,26	3,71	24	0	0	72,8	65,8	6,93	0,6	0,4	-
Итого:	10,16	0	1631,56	1601,2	1592,77	1567,75	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,16															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	887,207	84815,19	83071,84	82764,3	81508,63
30.09.2021	897,367	86446,75	84673,04	84357,07	83076,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 14.10.2021 8:09:50