

#32287#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 138-144, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6445
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211312
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 1,224 | 0,316 | 222,87 | 217,56 | 217,69 | 213,02 | 4,67 | 24 | 0 | 0 | 72 | 67,9 | 4,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2023 | 1,164 | 0,32 | 224,72 | 219,4 | 219,58 | 214,84 | 4,74 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 67,6 | 3,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2023 | 1,217 | 0,323 | 228,89 | 223,48 | 223,77 | 218,94 | 4,83 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 66,8 | 3,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2023 | 1,2 | 0,32 | 230,07 | 224,71 | 224,85 | 220,1 | 4,75 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 67,2 | 3,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2023 | 1,21 | 0,31 | 225,41 | 220,22 | 220,29 | 215,68 | 4,61 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 67,4 | 4,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2023 | 1,142 | 0,322 | 228,15 | 222,82 | 222,94 | 218,2 | 4,74 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 67,7 | 3,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2023 | 1,235 | 0,322 | 227,7 | 222,28 | 222,52 | 217,73 | 4,79 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 67,3 | 4,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2023 | 1,261 | 0,324 | 227,38 | 221,9 | 222,27 | 217,41 | 4,86 | 24 | 0 | 0 | 71 | 66,8 | 4,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2023 | 1,211 | 0,32 | 226,26 | 220,85 | 221,14 | 216,36 | 4,78 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 67 | 3,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2023 | 1,278 | 0,34 | 249,48 | 243,86 | 243,62 | 238,68 | 4,94 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 68,7 | 3,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2023 | 1,234 | 0,343 | 251,81 | 246,17 | 245,95 | 240,95 | 5 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 68,6 | 3,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2023 | 1,193 | 0,338 | 247,12 | 241,47 | 241,58 | 236,56 | 5,02 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 67,2 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2023 | 1,259 | 0,331 | 247,76 | 242,17 | 242,18 | 237,2 | 4,98 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 67,1 | 3,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2023 | 1,256 | 0,323 | 247,88 | 242,5 | 242,25 | 237,47 | 4,78 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 67,5 | 3,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2023 | 1,282 | 0,284 | 244,77 | 239,82 | 239,13 | 234,89 | 4,24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 67,3 | 4,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2023 | 1,233 | 0,269 | 232,28 | 227,64 | 227,06 | 223,04 | 4,02 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 66,6 | 4,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2023 | 1,218 | 0,251 | 215,85 | 211,46 | 211,03 | 207,26 | 3,77 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 66,2 | 4,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2023 | 1,146 | 0,25 | 230,9 | 226,59 | 225,75 | 222,04 | 3,71 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 66,6 | 3,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2023 | 2,45 | 0,217 | 273,34 | 268,65 | 267,07 | 263,7 | 3,37 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 63,4 | 8,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2023 | 3,104 | 0,122 | 321,35 | 317,63 | 314,28 | 312,24 | 2,04 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 60,5 | 9,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2023 | 3,353 | 0,288 | 326,92 | 320,51 | 319,49 | 314,87 | 4,62 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 61,9 | 9,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2023 | 3,421 | 0,346 | 308,96 | 301,49 | 301,96 | 296,3 | 5,66 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 61 | 10,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2023 | 3,272 | 0,331 | 298,38 | 291,13 | 291,81 | 286,28 | 5,53 | 24 | 0 | 0 | 70 | 60 | 10,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2023 | 3,149 | 0,323 | 284,05 | 277,16 | 277,57 | 272,36 | 5,21 | 22 | 2 | 1 | 71,5 | 61,3 | 10,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2023 | 3,412 | 0,358 | 317,14 | 309,46 | 310,02 | 304,14 | 5,88 | 24 | 0 | 0 | 71 | 61,2 | 9,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2023 | 3,462 | 0,342 | 297,23 | 289,79 | 290,49 | 284,88 | 5,61 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 60,6 | 10,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2023 | 3,515 | 0,346 | 286,77 | 279,2 | 280,1 | 274,41 | 5,69 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 60,9 | 11,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2023 | 3,419 | 0,342 | 289,16 | 281,65 | 282,6 | 276,9 | 5,7 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 60,4 | 10,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2023 | 3,45 | 0,348 | 304,9 | 297,35 | 298,02 | 292,29 | 5,73 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 60,7 | 10,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2023 | 3,293 | 0,347 | 305,93 | 298,47 | 299,2 | 293,45 | 5,75 | 24 | 0 | 0 | 70 | 60,2 | 9,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 61,263 | 0 | 7823,43 | 7647,39 | 7646,21 | 7502,19 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 61,263 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2023 | 2729,888 | 276079,2 | 270092,82 | 269465,76 | 264970,8 |
| 23.10.2023 | 2791,151 | 283902,63 | 277740,21 | 277111,97 | 272472,99 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 12:35:32