

#120391#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Музыкальная, 1-5

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M гвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123197

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0x92F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.2025	77,05	72,54	4,51	501,25	488,19	499,34	487,67	0	0	0	7	7	2,203	0	24	0	
23.02.2025	75,68	71,15	4,53	493,95	481,45	492,08	480,95	0	0	0	7	7	2,182	0	24	0	
24.02.2025	73,36	69,21	4,15	501,85	489,88	500,03	489,3	0	0	0	7	7	2,033	0	24	0	
25.02.2025	72	67,81	4,19	494,04	482,61	492,25	482,07	0	0	0	7	7	2,02	0	24	0	
26.02.2025	71,61	67,7	3,91	508,09	496,48	506,34	495,9	0	0	0	7	7	1,94	0	24	0	
27.02.2025	71,45	67,5	3,95	509,68	498,09	508,14	497,73	0	0	0	7	7	1,967	0	24	0	
28.02.2025	71,43	67,42	4,01	498,37	487,03	496,68	486,52	0	0	0	7	7	1,952	0	24	0	
01.03.2025	73,2	68,92	4,28	495,73	483,96	494	483,49	0	0	0	7	7	2,071	0	24	0	
02.03.2025	72,36	68,27	4,09	504,71	492,92	503,1	492,57	0	0	0	7	7	2,017	0	24	0	
03.03.2025	71,81	67,82	3,99	510,26	498,52	508,6	498,06	0	0	0	7	7	1,987	0	24	0	
04.03.2025	71,53	67,62	3,91	514,13	502,39	512,37	501,84	0	0	0	7	7	1,961	0	24	0	
05.03.2025	71,49	67,71	3,78	523,51	511,58	521,69	510,9	0	0	0	7	7	1,937	0	24	0	
06.03.2025	71,36	67,68	3,68	529,1	517,09	527,34	516,46	0	0	0	7	7	1,903	0	24	0	
07.03.2025	71,31	67,67	3,64	527,02	515,05	525,17	514,35	0	0	0	7	7	1,876	0	24	0	
08.03.2025	71,38	67,79	3,59	525,51	513,58	523,72	512,89	0	0	0	7	7	1,846	0	24	0	
09.03.2025	71,49	67,86	3,63	525,98	513,99	524,21	513,32	0	0	0	7	7	1,867	0	24	0	
10.03.2025	71,26	67,79	3,47	537,19	525	535,39	524,34	0	0	0	7	7	1,826	0	24	0	
11.03.2025	71,08	67,45	3,63	513,26	501,69	511,55	501,03	0	0	0	7	7	1,824	0	24	0	
12.03.2025	71,37	67,72	3,65	510,3	498,69	508,59	498,1	0	0	0	7	7	1,822	0	24	0	
13.03.2025	72,48	68,53	3,95	492,81	481,33	491,13	480,76	0	0	0	7	7	1,903	0	24	0	
14.03.2025	74,15	70,14	4,01	513,24	500,76	511,38	500,12	0	0	0	7	7	2,01	0	24	0	
15.03.2025	75,35	71,09	4,26	506,63	493,93	504,64	493,29	0	0	0	7	7	2,106	0	24	0	
16.03.2025	75,2	71,03	4,17	513,46	500,65	511,48	499,95	0	0	0	7	7	2,09	0	24	0	
17.03.2025	76,03	71,73	4,3	504,7	491,85	502,71	491,18	0	0	0	7	7	2,114	0	24	0	
18.03.2025	73,7	69,66	4,04	515,17	502,75	513,26	502,11	0	0	0	7	7	2,033	0	24	0	
19.03.2025	72	68,11	3,89	518,49	506,54	516,54	505,76	0	0	0	7	7	1,972	0	24	0	
20.03.2025	71,75	68,04	3,71	521,04	509,09	519,18	508,36	0	0	0	7	7	1,891	0	24	0	
21.03.2025	71,63	68,04	3,59	536,52	524,24	534,87	523,74	0	0	0	7	7	1,878	0	24	0	
22.03.2025	71,53	67,97	3,56	532,77	520,63	531,14	520,12	0	0	0	7	7	1,85	0	24	0	
23.03.2025	71,33	67,75	3,58	494,39	483,16	492,99	482,81	0	0	0	7	7	1,733	0	22	2	*
Итого:				15373	15013,1	15319	14995,6	0	0	0			58,814	0	718	2	
Средние:	72,57	68,65	3,92								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/02/2524:00	623097,27	608677,83	618736,98	605425,68	0	0	0	1720,95	0	33048	63
23/03/2524:00	638470,42	623690,95	634056,89	620421,37	0	0	0	1779,764	0	33766	65
Итого:	15373,15	15013,12	15319,91	14995,69	0	0	0	58,814	0	718	2

Период нормальной работы 718ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 338934ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

