

#125725#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 09.03.2025 по 07.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Музыкальная 1-5, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00123197	Показания прибора, Гкал 07.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 09.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1780,23	1774,303	5.927

Подпись исполнителя



04 24. 03. 25
04 21. 04
+ 28. 04. 25 поверка

#124826#

Отчёт за период с 09.03.2025 по 07.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 4507
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123197
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
05.04.2025	-	1,826	0	537,19	535,39	0	525	524,34	0	0	24	0	0	71,3	67,8	3,47	0,7	0,7
06.04.2025	-	2,053	0	499,33	494,95	0	486,89	483,87	0	0	24	0	0	75,1	70,8	4,22	0,7	0,7
07.04.2025	-	1,949	0	512,29	507,84	0	499,94	496,74	0	0	24	0	0	73,7	69,8	3,9	0,7	0,7
Итого:	6,9	5,828	0	1548,81	1538,18	0	1511,83	1504,95	0	0	72	0	-	73,37	69,47	3,86	0,7	0,7

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
09.03.2025	1774,303	636906,74	632497,89	0	622162,92	618894,7	0
07.04.2025	1780,23	638429,97	634007,09	0	623649,41	620371,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения