

#35337#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Музыкальная 1-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4507
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123197
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2023 | 0,349 | 0 | 393,94 | 389,88 | 0 | 385,96 | 382,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 66,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.09.2023 | 0,326 | 0 | 399,38 | 395,28 | 0 | 391,24 | 387,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 66,4 | 0,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.09.2023 | 0,336 | 0 | 399,34 | 395,21 | 0 | 391,13 | 387,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 66,7 | 0,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.09.2023 | 0,325 | 0 | 387,54 | 383,56 | 0 | 379,63 | 375,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 66,3 | 0,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.09.2023 | 0,318 | 0 | 386,98 | 382,97 | 0 | 379,06 | 375,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 66,5 | 0,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.09.2023 | 0,312 | 0 | 389,96 | 385,95 | 0 | 382,01 | 378,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 66,4 | 0,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.09.2023 | 0,306 | 0 | 390,12 | 386,11 | 0 | 382,14 | 378,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 66,6 | 0,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.10.2023 | 0,339 | 0 | 392,39 | 388,38 | 0 | 384,34 | 380,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 66,6 | 0,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.10.2023 | 0,346 | 0 | 397,66 | 393,59 | 0 | 389,47 | 385,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 66,7 | 0,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.10.2023 | 0,314 | 0 | 390,95 | 386,97 | 0 | 383,04 | 379,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 66,3 | 0,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.10.2023 | 0,355 | 0 | 434,37 | 429,62 | 0 | 425,33 | 420,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 67,2 | 0,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.10.2023 | 0,359 | 0 | 495,07 | 489,62 | 0 | 484,39 | 479,26 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 69,3 | 68,6 | 0,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.10.2023 | 0,382 | 0 | 512,58 | 508,38 | 0 | 501,51 | 497,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 68,6 | 0,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.10.2023 | 0,382 | 0 | 495,69 | 491,78 | 0 | 485,17 | 481,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 67,9 | 0,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.10.2023 | 0,396 | 0 | 502,41 | 498,45 | 0 | 491,51 | 487,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 68,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.10.2023 | 0,388 | 0 | 503,92 | 499,93 | 0 | 493,02 | 489,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 68,6 | 0,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.10.2023 | 0,372 | 0 | 488,34 | 484,46 | 0 | 477,75 | 474,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 68,7 | 0,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.10.2023 | 0,4 | 0 | 581,32 | 576,83 | 0 | 568,38 | 564,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 69,8 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.10.2023 | 0,745 | 0 | 653,62 | 648,78 | 0 | 639,23 | 634,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 69 | 1,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.10.2023 | 1,659 | 0 | 639,47 | 634,74 | 0 | 625,23 | 621,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 67,9 | 2,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.10.2023 | 1,795 | 0 | 644,1 | 639,34 | 0 | 629,72 | 626,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 67,8 | 2,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.10.2023 | 1,696 | 0 | 601 | 597,29 | 0 | 588,41 | 585,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 65,4 | 2,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.10.2023 | 1,809 | 0 | 604,17 | 600,66 | 0 | 590,68 | 588,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 67,6 | 3,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.10.2023 | 1,757 | 0 | 599,99 | 596,55 | 0 | 586,64 | 584,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 67,6 | 3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.10.2023 | 1,799 | 0 | 609,3 | 605,37 | 0 | 595,78 | 592,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 67,5 | 3,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.10.2023 | 1,853 | 0 | 583,25 | 579,33 | 0 | 570,24 | 567,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 67,4 | 3,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.10.2023 | 1,971 | 0 | 578,02 | 573,86 | 0 | 564,75 | 561,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 68,3 | 3,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.10.2023 | 1,928 | 0 | 587,76 | 584,65 | 0 | 574,43 | 572,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 67,9 | 3,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2023 | 1,922 | 0 | 609,26 | 606,22 | 0 | 595,76 | 593,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 67,2 | 3,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2023 | 1,838 | 0 | 619,41 | 616,53 | 0 | 605,65 | 603,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 67,5 | 3,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 27,077 | 0 | 15271,31 | 15150,29 | 0 | 14941,6 | 14838,79 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,077 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.09.2023 | 972,678 | 352488,63 | 349711,07 | 0 | 344357,78 | 342209,01 | 0 |
| 23.10.2023 | 999,755 | 367759,94 | 364861,36 | 0 | 359299,38 | 357047,8 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 14:44:05