

# #116806#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 862  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30580  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2025	4,87	156,4	24	0	73,8	47	-
25.01.2025	4,52	150	24	0	71,9	46	-
26.01.2025	4,45	155,5	24	0	71,4	46,8	-
27.01.2025	4,26	152,5	24	0	71,2	47	-
28.01.2025	4,14	144,1	24	0	71,4	46,8	-
29.01.2025	3,98	149,2	23,99	128	70,7	46,9	-
30.01.2025	4,11	190,8	24	0	67,9	47,3	-
31.01.2025	4,28	146,7	24	0	71,2	46,1	-
01.02.2025	4,8	158,5	24	0	72,8	46,8	-
02.02.2025	4,99	154,9	24	0	74,8	47,2	-
03.02.2025	4,97	152,5	24	0	76,1	48,1	-
04.02.2025	4,71	157,1	24	0	73,7	47,9	-
05.02.2025	4,84	159,8	24	0	74	48	-
06.02.2025	4,44	156	24	0	71,8	47,4	-
07.02.2025	5,38	178	24	0	74,9	49	-
08.02.2025	6,05	184,8	24	0	80	51,7	-
09.02.2025	6,31	186,6	24	0	81,6	52,4	-
10.02.2025	6,42	187,4	24	0	83,1	53,6	-
11.02.2025	6,7	195,2	24	0	83,5	54,1	-
12.02.2025	6,56	192,5	24	0	83	53,6	-
13.02.2025	6,24	179,1	23,96	128	82,3	52,1	-
14.02.2025	6,05	167,8	24	0	81,3	50,2	-
15.02.2025	5,92	157,4	24	0	81,7	49,4	-
16.02.2025	6,2	167,7	24	0	82,4	50,5	-
17.02.2025	5,83	157,9	24	0	81,6	49,9	-
18.02.2025	5,63	156,5	24	0	80	49,1	-
19.02.2025	5,54	151,7	24	0	80,1	48,8	-
20.02.2025	6,28	173,1	24	0	82,4	51,3	-
21.02.2025	6,2	176,6	24	0	80,8	50,6	-
22.02.2025	5,8	174,3	24	0	77,4	48,7	-
23.02.2025	5,76	183,4	24	0	76	48,9	-
Итого:	166,23	5154	743,95	0	0	0	0
Гкал	142,957						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,95

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2025	22626,24	1157268,7	168133,85
23.02.2025	22792,47	1162422,7	168877,8

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 7:58:52