

#17008#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	6,54	333,3	24	0	74,8	57,9	3,1
25.02.2023	6,49	329,7	24	0	74,8	57,9	1,3
26.02.2023	6,9	328,1	24	0	76,9	58,8	0,3
27.02.2023	6,85	327,5	24	0	77,6	59,7	-1,2
28.02.2023	6,8	325,9	23,99	128	77,6	59,6	-1,2
01.03.2023	6,31	335,5	24	0	73,5	57,3	3,1
02.03.2023	6,42	334,1	24	0	74,3	57,8	1,9
03.03.2023	6,23	341	24	0	73,1	57,3	3,6
04.03.2023	6,42	328,8	24	0	74	57,2	1,8
05.03.2023	6,68	324	24	0	76,1	58,4	-0,5
06.03.2023	6,64	318,5	24	0	76,8	58,9	-0,9
07.03.2023	6,72	314,1	24	0	77,9	59,5	-1,6
08.03.2023	6,67	314,7	24	128	76,4	58,1	-0,2
09.03.2023	6,98	318,9	24	0	79	60,2	-3,2
10.03.2023	7,02	320,3	24	0	79,2	60,4	-2,6
11.03.2023	6,94	318,4	24	0	78	59,3	-1
12.03.2023	6,87	319,8	24	0	76,3	57,8	-0,3
13.03.2023	6,41	326,8	24	0	74,8	57,9	0
14.03.2023	5,94	344,3	24	0	71,1	56,2	8,8
15.03.2023	5,94	329,7	24	0	71,2	55,7	4,4
16.03.2023	6,15	332,1	24	0	72,9	57	1,8
17.03.2023	6,08	336,1	24	0	72,8	57,3	2,2
18.03.2023	5,94	347,2	24	0	71	56,4	6,6
19.03.2023	5,88	350	24	0	71	56,6	8,8
20.03.2023	5,72	348,3	24	0	70,9	56,8	-
21.03.2023	5,71	337	24	0	70,9	56,4	-
22.03.2023	5,67	339,5	24	0	71	56,7	-
23.03.2023	5,65	347,3	24	0	70,9	56,9	-
Итого:	178,57	9270,9	671,99	0	0	0	0
Гкал	153,569						

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2023	20548,56	1074402,2	151344,37
23.03.2023	20727,13	1083673,1	152016,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28.03.2023 7:22:04