

#17009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	5,66	349,5	24	0	71	57,1	9,5
25.03.2023	5,7	346,7	24	0	71	56,9	7,8
26.03.2023	5,73	342,2	24	0	71,1	56,7	6
27.03.2023	6,06	326,3	24	0	73,6	57,6	2,1
28.03.2023	6,63	316,1	24	0	78	60	-1,5
29.03.2023	6,15	326,2	24	0	74,2	58	1,7
30.03.2023	5,81	346,5	24	0	71	56,6	7,1
31.03.2023	5,73	350	24	0	70,9	56,9	8,9
01.04.2023	5,78	337,6	24	0	71,3	56,5	5,2
02.04.2023	6,01	330,5	24	0	72,1	56,5	3,9
03.04.2023	6,25	325,9	24	0	74,6	58,2	1,7
04.04.2023	6,35	334,9	24	0	74,6	58,3	-0,1
05.04.2023	6,23	337,5	24	0	73,7	57,8	1
06.04.2023	6,08	344,7	24	0	72,3	57,1	2,3
07.04.2023	5,8	350,6	24	0	71	56,8	9,6
08.04.2023	5,62	345,8	24	0	70,7	56,8	10,3
09.04.2023	5,76	342,3	24	0	70,8	56,4	8,2
10.04.2023	5,59	340,7	24	0	70,7	56,6	7,9
11.04.2023	5,56	343,3	24	0	70,9	57	10
12.04.2023	5,58	345,2	24	0	70,8	56,9	11,3
13.04.2023	5,63	347,4	24	0	71	57	9,5
14.04.2023	5,6	348,7	24	0	70,9	57,1	11
15.04.2023	5,72	347,5	24	0	71	56,8	10,4
16.04.2023	5,71	343	24	0	70,9	56,6	6,1
17.04.2023	5,71	354,6	24	0	71,1	57,2	7,2
18.04.2023	5,59	349,1	24	0	70,8	57,1	9,5
19.04.2023	5,6	328,5	24	0	71	56,3	-
20.04.2023	2,92	161,2	24	0	70	51,4	-
21.04.2023	1,19	50,6	24	0	70,2	50,8	-
22.04.2023	1,27	51,6	24	0	70	50,1	-
23.04.2023	1,32	52,3	24	0	70	50,5	-
Итого:	164,34	9517	744	0	0	0	0
Гкал	141,331						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2023	20727,13	1083673,1	152016,36
23.04.2023	20891,47	1093190,1	152760,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:41:38