

#80172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2024	4,54	154,1	24	0	71,4	46,1	3,6
25.03.2024	4,28	146,3	24	0	71,7	46,5	3,9
26.03.2024	4,1	135,9	24	0	71,9	46	5,5
27.03.2024	4,06	136,9	24	0	71,6	46,1	9,1
28.03.2024	3,8	143,3	24	0	70,2	46,2	11,8
29.03.2024	3,73	126,4	24	0	70,7	45	10,7
30.03.2024	3,67	118,4	24	0	71,5	45	13,4
31.03.2024	3,64	123,6	24	0	71,3	46,1	16,7
01.04.2024	3,42	116,8	24	0	71,4	46,3	-
02.04.2024	3,5	119,3	24	0	71,7	46,5	-
03.04.2024	4,42	148	24	0	73,2	47,6	-
04.04.2024	4,5	149,6	24	0	73,2	47,4	-
05.04.2024	3,8	124,6	24	0	71,5	45,4	-
06.04.2024	3,69	122,4	24	0	71,4	45,6	-
07.04.2024	3,71	127,4	24	0	71,5	46,5	-
08.04.2024	3,44	120,5	24	0	71,4	47	-
09.04.2024	3,26	115,2	24	0	71,2	46,9	-
10.04.2024	2,36	85,9	24	0	71,1	47,4	-
11.04.2024	1,19	47	24	0	71	50,4	-
12.04.2024	1,13	42,5	24	0	71	48,9	-
13.04.2024	1,19	44,9	24	0	70,6	48,6	-
14.04.2024	1,27	50,4	24	0	70,9	50,8	-
15.04.2024	1,19	50,4	24	0	70,9	51,6	-
16.04.2024	1,23	51	24	0	71	51,5	-
17.04.2024	1,31	53,6	24	0	70,8	50,8	-
18.04.2024	2,69	107,5	24	0	70,7	52,2	-
19.04.2024	4,59	160	24	0	71,6	46,8	-
20.04.2024	4,67	162,4	24	0	71,6	46,9	-
21.04.2024	4,71	170,5	24	0	71,6	47,9	-
22.04.2024	4,76	174,5	24	0	72	48,6	-
23.04.2024	4,66	163,8	24	0	72,7	48,2	-
Итого:	102,51	3593,1	744	0	0	0	0
Гкал	88,158						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2024	21862,69	1128513,3	160799,71
23.04.2024	21965,2	1132106,4	161543,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2024 7:45:11