

#126532#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 3-5, Калининград
5346
862
SKM-01
30580
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	4,43	152,9	24	0	71,7	46,8	5,5
25.03.2025	4,32	150,9	24	0	71,7	46,9	4,4
26.03.2025	4,16	140,7	24	0	71,6	46,2	6,9
27.03.2025	4,18	143,4	24	0	71,6	46,5	5,7
28.03.2025	3,99	130,9	24	0	71,6	45,5	8,9
29.03.2025	4,04	132,6	24	0	71,6	45,4	9,9
30.03.2025	4,06	138,1	24	0	71,4	46,2	6,8
31.03.2025	4,16	143,5	24	0	71,4	46,6	5,9
01.04.2025	4,33	151	24	0	71,6	47	-
02.04.2025	4,08	142,2	24	0	71,5	46,9	-
03.04.2025	3,94	136,2	24	0	71,5	46,6	-
04.04.2025	4,08	135,2	24	0	71,6	45,7	-
05.04.2025	4,74	164,7	24	0	72,5	47,8	-
06.04.2025	5,25	179,6	24	0	74,5	49,2	-
07.04.2025	4,53	154,3	24	0	73,2	48	-
08.04.2025	4,69	168,9	24	0	71,8	48	-
09.04.2025	4,58	164	24	0	71,8	47,8	-
10.04.2025	4,84	176,7	24	0	72,2	48,6	-
11.04.2025	4,31	148,3	24	0	71,6	46,6	-
12.04.2025	4,19	141,1	24	0	71,7	46,1	-
13.04.2025	4,02	138,6	24	0	71,5	46,6	-
14.04.2025	3,78	130,1	24	0	71,7	46,7	-
15.04.2025	3,68	129,3	24	0	71,3	46,8	-
16.04.2025	2,52	88,6	24	0	71,4	47,1	-
17.04.2025	1,48	54,6	24	0	71,2	49,2	-
18.04.2025	1,35	48,6	24	0	70,9	48,2	-
19.04.2025	1,47	50,5	24	0	71	47,3	-
20.04.2025	1,51	58,6	23,99	128	70,6	49,3	-
21.04.2025	1,42	72,1	24	0	69,7	49,9	-
22.04.2025	1,41	56,7	24	0	70,9	50,5	-
23.04.2025	1,45	58,2	24	0	70,9	50,2	-
Итого:	110,99	3881,1	743,99	0	0	0	0
Гкал	95,451						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2025	22923,37	1166838,6	169549,8
23.04.2025	23034,36	1170719,7	170293,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:16:59