

#17005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	1,14	51,1	24	0	70	51,9	-
25.04.2023	1,16	47,3	24	0	69,9	49,7	-
26.04.2023	1,21	49,2	24	0	70	50	-
27.04.2023	1,25	55	24	0	70	51,4	-
28.04.2023	1,22	56,3	24	0	70,1	51,4	-
29.04.2023	1,27	55,2	24	0	69,9	50,8	-
30.04.2023	1,3	56,2	24	0	70	50,9	-
01.05.2023	1,29	56,1	24	0	70,1	50,7	-
02.05.2023	1,22	49,7	24	0	70,1	49,7	-
03.05.2023	1,25	51,2	24	0	70,2	49,7	-
04.05.2023	1,25	55,2	24	0	70,5	50,8	-
05.05.2023	1,28	56	24	0	70,5	51,2	-
06.05.2023	1,33	55,2	24	0	70,7	50,6	-
07.05.2023	1,27	55,6	24	0	70,6	51,3	-
08.05.2023	1,26	54,6	24	0	70,5	51,1	-
09.05.2023	1,26	49,9	24	0	70,4	49,5	-
10.05.2023	1,18	47,9	24	0	70,6	50,2	-
11.05.2023	1,21	54,2	24	0	70,4	51,2	-
12.05.2023	1,19	52,4	24	0	70,8	51,4	-
13.05.2023	1,18	52,6	24	0	70,4	51,3	-
14.05.2023	1,2	50,5	24	0	70,8	51,2	-
15.05.2023	1,13	51	24	0	70,5	52,4	-
16.05.2023	1,1	46,3	24	0	70,7	50,8	-
17.05.2023	1,13	47,4	24	0	70,5	50,6	-
18.05.2023	1,15	50,3	24	0	70,8	51,9	-
19.05.2023	1,16	53,2	24	0	70,5	51,4	-
20.05.2023	1,2	51,9	24	0	70,9	49,8	-
21.05.2023	1,23	52,3	24	0	70,6	50,1	-
22.05.2023	1,12	49,9	24	0	70,9	50,7	-
23.05.2023	0,98	44,5	24	0	70,5	50,5	-
Итого:	36,12	1558,2	720	0	0	0	0
Гкал	31,063						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2023	20891,47	1093190,1	152760,36
23.05.2023	20927,59	1094748,3	153480,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:46:20