

#84250#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.04.2024 | 4,24 | 156,7 | 24 | 0 | 71,1 | 47,7 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 4,22 | 152 | 24 | 0 | 71,1 | 47,3 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 3,9 | 132 | 24 | 0 | 71,7 | 46,3 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 3,75 | 125,7 | 24 | 0 | 71,5 | 45,9 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 3,72 | 132,5 | 24 | 0 | 71,2 | 47,1 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 3,49 | 126,9 | 24 | 0 | 71 | 47,4 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 3,32 | 120,5 | 24 | 0 | 71,3 | 47,6 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 3,23 | 117,8 | 24 | 0 | 70,9 | 47,4 | - |
| 02.05.2024 | 2,24 | 83,3 | 24 | 0 | 71,1 | 47,5 | - |
| 03.05.2024 | 1,04 | 41,5 | 24 | 0 | 70,6 | 50,1 | - |
| 04.05.2024 | 1,13 | 39,2 | 24 | 0 | 71,8 | 47,5 | - |
| 05.05.2024 | 1,11 | 43 | 24 | 0 | 72 | 50 | - |
| 06.05.2024 | 1,06 | 45,1 | 24 | 0 | 71,4 | 51,8 | - |
| 07.05.2024 | 1,11 | 48,7 | 24 | 0 | 70,8 | 52,4 | - |
| 08.05.2024 | 1,13 | 49 | 24 | 0 | 71 | 51,9 | - |
| 09.05.2024 | 1,14 | 49,3 | 24 | 0 | 71,1 | 52,2 | - |
| 10.05.2024 | 1,12 | 44,8 | 24 | 0 | 71,1 | 50,7 | - |
| 11.05.2024 | 1,14 | 46,8 | 24 | 0 | 70,8 | 50,2 | - |
| 12.05.2024 | 1,28 | 53,5 | 24 | 0 | 70,8 | 51,3 | - |
| 13.05.2024 | 1,19 | 51,1 | 24 | 0 | 71 | 51,8 | - |
| 14.05.2024 | 1,15 | 49,5 | 24 | 0 | 71,2 | 51,6 | - |
| 15.05.2024 | 1,11 | 50,2 | 24 | 0 | 70,7 | 51,8 | - |
| 16.05.2024 | 1,15 | 49,6 | 24 | 0 | 71,2 | 52,1 | - |
| 17.05.2024 | 1,07 | 43,7 | 24 | 0 | 71,2 | 50,6 | - |
| 18.05.2024 | 1,11 | 42,7 | 24 | 0 | 71,4 | 49,3 | - |
| 19.05.2024 | 1,12 | 47,8 | 24 | 0 | 70,8 | 51,6 | - |
| 20.05.2024 | 1,05 | 45,8 | 24 | 0 | 71,2 | 52 | - |
| 21.05.2024 | 1,04 | 47,3 | 24 | 0 | 70,9 | 52,4 | - |
| 22.05.2024 | 1,03 | 46,5 | 24 | 0 | 71,1 | 52,4 | - |
| 23.05.2024 | 1,07 | 48,4 | 24 | 0 | 70,5 | 52,4 | - |
| Итого: | 55,46 | 2130,9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 47,695 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23.04.2024 | 21965,2 | 1132106,4 | 161543,71 |
| 23.05.2024 | 22020,66 | 1134237,3 | 162263,71 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.05.2024 14:30:38 |