

#130973#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 3-5, Калининград
5346
862
SKM-01
30580
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	1,52	60	24	0	70,8	50	-
25.04.2025	1,47	56	24	0	70,6	48,8	-
26.04.2025	1,49	56,6	24	0	70,8	48,8	-
27.04.2025	1,56	63,5	24	0	70,6	49,9	-
28.04.2025	1,5	54,1	24	0	70,6	46,1	-
29.04.2025	1,38	48,7	24	0	70,6	47	-
30.04.2025	1,47	57,2	24	0	70,8	49,4	-
01.05.2025	1,48	57,5	24	0	70,8	49,3	-
02.05.2025	1,45	53,6	24	0	70,6	48,1	-
03.05.2025	1,32	57,9	22,39	128	69,4	49,2	-
04.05.2025	1,55	58,9	24	0	71	49,1	-
05.05.2025	1,46	61,1	24	0	70,5	49,8	-
06.05.2025	1,49	81,9	24	0	68,3	49,9	-
07.05.2025	1,52	63,1	24	0	69,9	49,5	-
08.05.2025	1,54	60,5	24	0	70,8	49,2	-
09.05.2025	1,46	55,3	24	0	70,8	48,6	-
10.05.2025	1,52	56,5	24	0	70,8	48,3	-
11.05.2025	1,62	63,6	24	0	70,4	49,6	-
12.05.2025	1,51	60,4	24	0	70,7	50	-
13.05.2025	1,49	61,6	24	0	70,5	50,1	-
14.05.2025	1,57	62,2	24	0	70,6	49,7	-
15.05.2025	1,55	63,8	24	0	70,2	49,9	-
16.05.2025	1,51	58,8	24	0	70,2	48,6	-
17.05.2025	1,51	57,5	24	0	70,7	48,7	-
18.05.2025	1,63	63,9	24	0	70,9	49,7	-
19.05.2025	1,54	63	24	0	70,4	50	-
20.05.2025	1,31	51,4	24	0	71,2	49,6	-
21.05.2025	1,3	51,4	24	0	71	49,4	-
22.05.2025	1,41	56,6	24	0	71	50,6	-
23.05.2025	1,45	55,8	24	0	70,8	49,1	-
Итого:	44,58	1772,4	718,39	0	0	0	0
Гкал	38,338						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,39

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2025	23034,36	1170719,7	170293,8
23.05.2025	23078,94	1172492,1	171012,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:33:11