

# #17003#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 862  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30580  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	0,9	34,9	24	0	70,7	48,4	-
25.05.2023	0,99	43,1	24	0	70,4	51,1	-
26.05.2023	1,01	45,4	24	0	70,6	51,5	-
27.05.2023	1,03	46,5	24	0	70,5	50,6	-
28.05.2023	1,11	47	24	0	70,7	49,9	-
29.05.2023	1,05	47	24	0	70,5	51,1	-
30.05.2023	1	43,7	24	0	70,7	50,5	-
31.05.2023	0,99	41,9	24	0	70,4	50,7	-
01.06.2023	1,03	45,3	24	0	70,6	51,8	-
02.06.2023	1,01	47,5	24	0	70,4	51,8	-
03.06.2023	1,06	47,6	24	0	70,6	50,7	-
04.06.2023	1,06	48,8	24	0	70,5	50,9	-
05.06.2023	1,06	47,1	24	0	70,6	50,9	-
06.06.2023	0,95	43,3	24	0	70,4	50,8	-
07.06.2023	0,95	40,5	24	0	70,7	51,1	-
08.06.2023	0,93	42,2	24	0	70,6	52,4	-
09.06.2023	0,97	44,1	24	0	70,6	51,4	-
10.06.2023	1	44,9	24	0	70,6	51,1	-
11.06.2023	0,99	44,8	24	0	70,5	51,2	-
12.06.2023	1,02	44,9	24	0	70,6	50,8	-
13.06.2023	0,97	42,8	24	0	70,6	50,2	-
14.06.2023	0,92	39,6	24	0	70,9	51,3	-
15.06.2023	1,01	43,1	24	0	71,1	51,5	-
16.06.2023	0,96	43,4	24	0	71,3	52,1	-
17.06.2023	0,98	44,7	24	0	71,3	51,9	-
18.06.2023	1,06	48	24	0	71,2	51,6	-
19.06.2023	0,96	46,4	24	0	71,3	53	-
20.06.2023	0,96	43,2	24	0	71,4	51	-
21.06.2023	0,92	40,4	24	0	71,2	51,8	-
22.06.2023	0,89	43,2	24	0	71,2	53,5	-
23.06.2023	0,92	44,7	24	0	71,4	53,3	-
Итого:	30,66	1370	744	0	0	0	0
Гкал	26,367						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	20927,59	1094748,3	153480,36
23.06.2023	20958,25	1096118,3	154224,36

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.06.2023 7:52:58