

#88455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,99	41,8	24	0	70,8	51,2	-
25.05.2024	1	41,6	24	0	70,8	50,3	-
26.05.2024	1,06	46,9	24	0	70,9	52,1	-
27.05.2024	0,99	46,4	24	0	70,6	52,6	-
28.05.2024	0,97	44,7	24	0	70,8	52,8	-
29.05.2024	0,95	44,8	24	0	71	53,1	-
30.05.2024	0,96	45,2	24	0	70,9	52,9	-
31.05.2024	0,93	40,8	24	0	71	51,9	-
01.06.2024	0,98	41	24	0	71	50,8	-
02.06.2024	1,06	46,6	24	0	71	52,1	-
03.06.2024	0,98	45,5	24	0	71	53,2	-
04.06.2024	0,93	46,8	24	0	70,9	53,9	-
05.06.2024	0,95	46,5	24	0	71	53,8	-
06.06.2024	0,96	45,8	24	0	71,1	53,8	-
07.06.2024	0,97	43,1	24	0	70,9	51,6	-
08.06.2024	0,95	42,6	24	0	70,9	51,8	-
09.06.2024	1,06	48,2	24	0	71	52,4	-
10.06.2024	0,98	47,7	24	0	71,1	53,8	-
11.06.2024	1,02	48,9	24	0	71	53,3	-
12.06.2024	1,04	48,8	24	0	70,9	53,5	-
13.06.2024	0,99	48,6	24	0	71	53,7	-
14.06.2024	0,98	43,1	24	0	71,1	51,8	-
15.06.2024	1,01	43	24	0	71	51,3	-
16.06.2024	1,03	47,6	24	0	71	52,8	-
17.06.2024	0,99	46,6	24	0	71,2	53,5	-
18.06.2024	0,94	45,8	24	0	70,9	53,7	-
19.06.2024	0,93	46,9	24	0	70,9	54,2	-
20.06.2024	0,95	47,7	24	0	70,9	54	-
21.06.2024	0,92	41,8	24	0	70,9	52,4	-
22.06.2024	0,92	42,3	24	0	70,8	52,3	-
23.06.2024	1,05	49,1	24	0	70,9	53,3	-
Итого:	30,44	1406,2	744	0	0	0	0
Гкал	26,178						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2024	22020,66	1134237,3	162263,71
23.06.2024	22051,1	1135643,5	163007,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 10:09:08