

#133993#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель	Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя	Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента	5346
Порядковый номер	862
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30580
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2025	1,45	54,5	24	0	71	49	-
25.05.2025	1,45	58,8	24	0	71	50,2	-
26.05.2025	1,4	59,1	24	0	70,9	51	-
27.05.2025	1,4	59,5	24	0	70,5	50,8	-
28.05.2025	1,39	58	24	0	70,7	50,6	-
29.05.2025	1,36	58,1	24	0	70,5	50,9	-
30.05.2025	1,18	48,5	24	0	70,2	50,3	-
31.05.2025	1,16	59,6	24	0	69,4	50	-
01.06.2025	1,22	53,6	24	0	70,6	52,2	-
02.06.2025	1,2	52,8	24	0	70,8	52	-
03.06.2025	1,18	52,5	24	0	70,6	52,3	-
04.06.2025	1,16	53,3	24	0	70,6	52,7	-
05.06.2025	1,16	52,4	24	0	70,8	52,3	-
06.06.2025	1,17	48,6	24	0	70,8	50,6	-
07.06.2025	1,15	47,8	24	0	70,8	50,6	-
08.06.2025	1,18	54,4	24	0	70,4	52,4	-
09.06.2025	1,14	52,1	24	0	70,9	52,9	-
10.06.2025	1,18	53,7	24	0	71	52,4	-
11.06.2025	1,16	52,9	24	0	70,8	52,9	-
12.06.2025	1,18	54,2	24	0	70,9	52,7	-
13.06.2025	1,19	48	24	0	71,3	50,2	-
14.06.2025	1,16	47,9	24	0	71,2	50,9	-
15.06.2025	1,22	53,4	24	0	71	52,4	-
16.06.2025	1,15	51,6	24	0	70,7	52,6	-
17.06.2025	1,18	51,7	24	0	71,1	52,2	-
18.06.2025	1,13	51,2	24	0	71	52,5	-
19.06.2025	1,14	68,2	24	0	69,5	53,2	-
20.06.2025	1,02	41,5	24	0	70,8	50,1	-
21.06.2025	1,04	42,3	24	0	71	50,2	-
22.06.2025	1,13	47,6	24	0	70,9	51,1	-
23.06.2025	1,11	47,2	24	0	70,8	50,9	-
Итого:	37,34	1635	744	0	0	0	0
Гкал	32,112						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2025	23078,94	1172492,1	171012,19
23.06.2025	23116,28	1174127,1	171756,19

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2025 7:24:59