

#17004#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	0,93	45,1	24	0	71,4	52,7	-
25.06.2023	1	45,8	24	0	71,1	51,8	-
26.06.2023	0,91	44,8	23,99	128	71,3	53,1	-
27.06.2023	0,93	42,6	24	0	71	51,6	-
28.06.2023	0,92	46,6	24	0	70,4	52	-
29.06.2023	0,95	55,8	24	0	69,6	52,2	-
30.06.2023	0,94	43,2	24	0	70,8	52,4	-
01.07.2023	0,92	43,2	24	0	70,8	52,2	-
02.07.2023	1	44,5	24	0	70,6	51,4	-
03.07.2023	1	45,6	24	0	70,5	51,4	-
04.07.2023	0,95	41,6	24	0	70,7	50,7	-
05.07.2023	0,93	41,6	23,99	128	70	50,9	-
06.07.2023	0,97	43,2	24	0	70,6	52	-
07.07.2023	0,95	46,5	23,99	128	70	51,6	-
08.07.2023	0,92	45,2	24	0	70,2	51,9	-
09.07.2023	0,95	44,6	24	0	70,6	52	-
10.07.2023	0,93	42,7	24	0	71	52,3	-
11.07.2023	0,92	42,3	24	0	70,1	50,7	-
12.07.2023	0,89	38,8	24	0	70,7	51	-
13.07.2023	0,93	51,4	24	0	69,5	52	-
14.07.2023	0,9	43,6	24	0	70,6	52,8	-
15.07.2023	0,86	43,3	24	0	70,5	53,2	-
16.07.2023	0,91	43,5	24	0	70,5	52,4	-
17.07.2023	0,87	43,5	24	0	70,5	52,4	-
18.07.2023	0,87	40,7	24	0	70,5	52,2	-
19.07.2023	0,87	39,8	24	0	70,3	51,6	-
20.07.2023	0,96	43,6	24	0	70,4	52	-
21.07.2023	0,95	45,1	24	0	70,5	52	-
22.07.2023	0,97	45,8	24	0	70,4	51,8	-
23.07.2023	1,02	47,2	24	0	70,4	51,6	-
Итого:	28,02	1331,2	719,97	0	0	0	0
Гкал	24,097						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2023	20958,25	1096118,3	154224,36
23.07.2023	20986,27	1097449,5	154944,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:36:22