

#90725#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2024	0,95	48,3	24	0	71	53,9	-
25.06.2024	0,96	47,6	24	0	71	53,8	-
26.06.2024	0,93	45,6	24	0	71	53,7	-
27.06.2024	0,91	44,4	24	0	71	53,9	-
28.06.2024	0,86	39,5	24	0	70,7	52,3	-
29.06.2024	0,84	40,1	24	0	70,8	53	-
30.06.2024	0,92	44,7	24	0	70,9	53,2	-
01.07.2024	0,9	43,9	24	0	70,9	53,3	-
02.07.2024	0,9	44,9	24	0	71,1	54	-
03.07.2024	0,92	46,4	24	0	70,9	54	-
04.07.2024	0,96	47,6	24	0	70,7	53,3	-
05.07.2024	0,94	43,2	24	0	70,7	51,7	-
06.07.2024	0,91	42,2	24	0	70,7	52,3	-
07.07.2024	0,96	46,3	24	0	70,9	53,4	-
08.07.2024	0,92	51,6	24	0	70,4	53	-
09.07.2024	0,92	44,4	24	0	70,9	53,6	-
10.07.2024	0,89	44,6	24	0	70,7	53,6	-
11.07.2024	0,9	43,7	24	0	70,8	53,3	-
12.07.2024	0,85	38,7	24	0	70,8	51,9	-
13.07.2024	0,85	39,5	24	0	70,7	52,3	-
14.07.2024	0,9	44,7	24	0	70,6	53,2	-
15.07.2024	0,88	43	24	0	70,8	53,4	-
16.07.2024	0,84	42,5	24	0	70,8	54,1	-
17.07.2024	0,83	41,7	24	0	70,9	53,5	-
18.07.2024	0,85	43,9	24	0	70,4	53,6	-
19.07.2024	0,86	47,6	24	0	69,2	51,7	-
20.07.2024	0,89	41,7	24	0	70	51,8	-
21.07.2024	0,92	48,1	24	0	69,6	53	-
22.07.2024	0,84	45,3	24	0	70,2	54,4	-
23.07.2024	0,84	46	24	0	70	54	-
Итого:	26,84	1331,7	720	0	0	0	0
Гкал	23,082						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2024	22051,1	1135643,5	163007,71
23.07.2024	22077,94	1136975,2	163727,71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.07.2024 7:23:31