

#142434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 3-5, Калининград
5346
862
SKM-01
30580
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2025	1,11	50,6	24	0	70,4	52,4	-
25.06.2025	1,13	48,9	24	0	70,8	51,7	-
26.06.2025	1,12	49,7	24	0	70,8	52,2	-
27.06.2025	1,03	44,9	24	0	70,9	51,8	-
28.06.2025	1,02	45,9	24	0	70,6	51,9	-
29.06.2025	1,08	51	24	0	70,7	53,4	-
30.06.2025	0,99	50,3	24	0	70,6	53,9	-
01.07.2025	1	49,9	23,54	128	71	53,8	-
02.07.2025	0,95	47,3	24	0	70,9	54	-
03.07.2025	0,92	46,1	24	0	71	54,1	-
04.07.2025	0,96	43,3	24	0	70,9	52,2	-
05.07.2025	0,97	43,5	24	0	70,9	52,1	-
06.07.2025	1,01	48,3	24	0	70,9	53,5	-
07.07.2025	0,99	46,5	24	0	71,1	53,3	-
08.07.2025	0,96	47,1	24	0	71	53,9	-
09.07.2025	0,88	39	24	0	70,8	52	-
10.07.2025	0,83	34,6	24	0	70,7	50,1	-
11.07.2025	0,9	38	24	0	71,2	50,8	-
12.07.2025	0,96	41,6	24	0	70,9	51,2	-
13.07.2025	1	45,2	24	0	70,9	52,3	-
14.07.2025	0,92	44	24	0	71	53,2	-
15.07.2025	0,94	43,4	24	0	71,2	52,7	-
16.07.2025	0,95	43,3	24	0	71,3	52,4	-
17.07.2025	0,89	45,9	23,98	128	70,8	53,6	-
18.07.2025	0,87	44,9	24	0	70,7	49,5	-
19.07.2025	0,9	37,9	24	0	71,1	50,7	-
20.07.2025	0,91	42,1	24	0	70,8	52,3	-
21.07.2025	0,87	40,4	24	0	71,1	52,6	-
22.07.2025	0,86	40,2	24	0	71	52,6	-
23.07.2025	0,87	40,6	24	0	71,2	52,6	-
Итого:	28,79	1334,4	719,52	0	0	0	0
Гкал	24,759						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,52

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2025	23116,28	1174127,1	171756,19
23.07.2025	23145,07	1175461,5	172475,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 7:48:38