

#28836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2023	0,97	45,2	24	0	70,5	51,4	-
25.07.2023	0,96	43,5	24	0	70,4	50,6	-
26.07.2023	0,95	41,1	24	0	70,4	51,1	-
27.07.2023	0,98	44,4	24	0	70,2	51,9	-
28.07.2023	0,93	45,5	24	0	70,4	52,4	-
29.07.2023	0,9	45,7	24	0	70,5	52,8	-
30.07.2023	0,84	66	24	0	70,4	49,8	-
31.07.2023	0,69	20,6	24	0	70,2	43,1	-
01.08.2023	0,89	32,6	24	0	70	47	-
02.08.2023	0,6	24,3	24	0	59,8	45,9	-
03.08.2023	0,87	36,9	24	0	69,5	49,2	-
04.08.2023	0,98	47,4	24	0	69,2	51,1	-
05.08.2023	0,93	43,9	24	0	69,5	51,2	-
06.08.2023	0,96	44,6	24	0	69,4	50,6	-
07.08.2023	0,91	43,6	24	0	69,6	52	-
08.08.2023	0,73	30,8	24	0	69,2	44	-
09.08.2023	0,51	12,4	24	128	68,8	36	-
10.08.2023	0,69	20,1	24	0	69,2	41	-
11.08.2023	0,84	35,4	24	0	69,7	49,1	-
12.08.2023	0,86	36,2	24	0	69,2	49	-
13.08.2023	0,96	36,8	24	0	69,4	47,2	-
14.08.2023	0,89	35,5	24	0	69,6	48,1	-
15.08.2023	0,83	33,3	24	0	69,3	47,6	-
16.08.2023	0,88	34,5	24	0	69,9	47,8	-
17.08.2023	0,86	36,9	24	0	71	50,4	-
18.08.2023	0,88	37,3	23,98	128	70,6	50,2	-
19.08.2023	0,84	32,1	24	0	72	49,3	-
20.08.2023	0,88	32,8	24	0	73	49,7	-
21.08.2023	0,87	36,5	24	0	72	50,8	-
22.08.2023	0,86	35,4	24	0	72,2	51,2	-
23.08.2023	0,88	39,4	24	0	71,7	51,2	-
Итого:	26,62	1150,7	743,98	0	0	0	0
Гкал	22,893						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2023	20986,27	1097449,5	154944,33
23.08.2023	21012,89	1098600,2	155688,32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.08.2023 7:54:11