

#145300#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 3-5, Калининград
5346
862
SKM-01
30580
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2025	0,9	41,2	24	0	71,2	52,5	-
25.07.2025	0,89	35,9	24	0	71,8	50,4	-
26.07.2025	0,86	37	24	0	70,9	50,9	-
27.07.2025	0,87	39,7	24	0	71,4	52,6	-
28.07.2025	0,87	40,2	24	0	71,2	52,7	-
29.07.2025	0,98	44,7	24	0	71,2	52,2	-
30.07.2025	1,02	45,3	24	0	71,1	51,9	-
31.07.2025	0,99	41,8	24	0	71,4	51,2	-
01.08.2025	1,03	42,3	24	0	71	50,2	-
02.08.2025	1	41,4	24	0	71,1	50,5	-
03.08.2025	0,99	45,6	24	0	70,6	52,2	-
04.08.2025	0,89	42,1	24	0	70,9	52	-
05.08.2025	0,95	44,5	24	0	71,4	53,2	-
06.08.2025	0,98	46,2	24	0	71,1	53,2	-
07.08.2025	1	45,3	24	0	71,4	52,8	-
08.08.2025	0,88	41,3	24	0	70,9	52,8	-
09.08.2025	0,93	40,7	24	0	71,2	51,5	-
10.08.2025	0,98	46,6	24	0	70,7	53,2	-
11.08.2025	0,97	48,2	24	0	70,3	53,2	-
12.08.2025	0,87	46,2	24	0	69	53,7	-
13.08.2025	0,92	47,2	24	0	70,2	53,5	-
14.08.2025	0,94	46	24	0	70,3	53,1	-
15.08.2025	0,87	41,6	24	0	70	52,2	-
16.08.2025	0,89	41,4	24	0	70,4	51,9	-
17.08.2025	0,95	48	24	0	70,2	53,8	-
18.08.2025	0,95	49	24	0	70,3	53,9	-
19.08.2025	0,93	49,6	24	0	70,1	54,2	-
20.08.2025	0,94	49,3	24	0	70,2	54,1	-
21.08.2025	0,95	50,3	24	0	70,2	54,3	-
22.08.2025	0,96	46,1	24	0	70,2	52,5	-
23.08.2025	0,95	46,9	24	0	70,2	53,1	-
Итого:	29,1	1371,6	744	0	0	0	0
Гкал	25,026						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2025	23145,07	1175461,5	172475,7
23.08.2025	23174,17	1176833,1	173219,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:44:57