

# #35335#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 862  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30580  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	0,89	40	24	0	70,6	52	-
25.08.2023	0,83	36,9	24	0	70,1	50,7	-
26.08.2023	0,85	35,6	24	0	70,6	50,1	-
27.08.2023	0,9	39,1	24	0	71	51,3	-
28.08.2023	0,89	41,2	24	0	70,6	52,5	-
29.08.2023	0,91	41,6	24	0	70,4	51,7	-
30.08.2023	0,89	46	24	0	69,6	52,5	-
31.08.2023	0,98	44	24	0	70	51,2	-
01.09.2023	0,95	40,1	24	0	70,6	50	-
02.09.2023	0,97	41,2	24	0	70,3	50,2	-
03.09.2023	1,02	46	24	0	70,3	52	-
04.09.2023	1	45,6	24	0	70,5	52	-
05.09.2023	1,02	45,8	24	0	70,4	51,6	-
06.09.2023	0,96	44,2	24	0	70,5	52	-
07.09.2023	0,97	44,7	24	0	70,6	52,6	-
08.09.2023	0,91	40	24	0	70,5	51	-
09.09.2023	0,97	40,4	24	0	70,6	49,7	-
10.09.2023	1,07	47,1	24	0	70,4	51,8	-
11.09.2023	0,98	46,4	24	0	70,7	52,8	-
12.09.2023	0,98	51,2	24	0	70,3	52,2	-
13.09.2023	0,9	43,2	24	0	70,4	51,8	-
14.09.2023	0,96	45,7	24	0	70,5	52,6	-
15.09.2023	0,96	42,6	24	0	70,5	51,1	-
16.09.2023	1	42,6	24	0	70,6	50,6	-
17.09.2023	1,04	47,8	24	0	70,7	52,6	-
18.09.2023	0,95	51,9	24	0	70,6	51,6	-
19.09.2023	0,57	13,3	24	0	70,2	36,6	-
20.09.2023	0,64	28,2	24	0	70	40,8	-
21.09.2023	0,88	34,6	24	0	70,5	48,5	-
22.09.2023	0,86	34,7	24	0	69,9	48,4	-
23.09.2023	0,94	39,7	24	0	70	49,9	-
Итого:	28,64	1281,4	744	0	0	0	0
Гкал	24,63						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2023	21012,89	1098600,2	155688,32
23.09.2023	21041,53	1099881,6	156432,32

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:48:12