#95294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2024	0,87	43,9	24	0	71,1	54,2	-
25.08.2024	0,93	50,7	24	0	71	56,2	-
26.08.2024	0,28	17,2	24	0	54,9	42,6	-
27.08.2024	0,91	55,7	24	0	68,5	50,9	-
28.08.2024	0,92	50,7	24	0	70,5	55	-
29.08.2024	0,91	49,6	24	0	70,7	55,4	-
30.08.2024	0,86	41	24	0	71,6	53,6	-
31.08.2024	0,89	41,9	24	0	71,8	53,7	-
01.09.2024	0,96	47,8	24	0	71,9	55,3	-
02.09.2024	0,94	46,5	24	0	72,2	55,4	-
03.09.2024	0,92	48,5	24	0	71,2	54,6	-
04.09.2024	0,96	49,9	24	0	70,4	54,4	-
05.09.2024	0,9	47,6	24	0	70,8	55,4	-
06.09.2024	0,89	43,6	24	0	70,6	53,2	-
07.09.2024	0,87	43,3	24	0	70,8	53,8	-
08.09.2024	0,92	49,2	24	0	70,5	55,2	-
09.09.2024	0,93	47,9	24	0	70,8	54,7	-
10.09.2024	0,92	47,7	24	0	70,8	54,6	-
11.09.2024	0,96	54,4	24	0	70,5	54,8	-
12.09.2024	0,97	49,5	24	0	70,8	54,3	-
13.09.2024	0,97	45,7	24	0	70,8	52,7	-
14.09.2024	0,99	45,2	24	0	70,7	52	-
15.09.2024	1,06	50,4	24	0	70,9	53,8	-
16.09.2024	1	49,5	24	0	70,6	53,7	-
17.09.2024	0,98	49,1	24	0	70,7	54,1	-
18.09.2024	0,95	48,8	24	0	70,5	54,3	-
19.09.2024	0,98	48,5	24	0	70,8	54,2	-
20.09.2024	0,99	44,5	24	0	70,6	52	-
21.09.2024	0,95	44,7	24	0	70,6	52,7	-
22.09.2024	1,03	50,7	24	0	70,5	53,9	-
23.09.2024	1,01	48,9	24	0	70,8	53,9	-
Итого:	28,62	1452,6	744	0	0	0	0
Гкал	24,613						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2024	22105,69	1138447,2	164471,71
23.09.2024	22134,31	1139899,8	165215,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 10:26:06