

#112709#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 862
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.12.2024 | 4,54 | 147,1 | 24 | 0 | 74,4 | 48 | 1,8 |
| 25.12.2024 | 4,7 | 159,4 | 24 | 0 | 73,9 | 48,4 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 4,51 | 171,4 | 24 | 0 | 71,2 | 48,5 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 4,19 | 144,4 | 24 | 0 | 71,2 | 46,3 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 4,41 | 157,2 | 24 | 0 | 71,1 | 47 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 4,65 | 172,8 | 24 | 0 | 71,2 | 48,1 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 4,76 | 175,6 | 24 | 0 | 71,2 | 47,9 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 4,78 | 173,2 | 24 | 0 | 71,4 | 47,7 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 4,47 | 170,2 | 24 | 0 | 71,2 | 48,6 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 4,62 | 162,6 | 24 | 0 | 73 | 48,5 | 4 |
| 03.01.2025 | 5,21 | 159,9 | 24 | 0 | 77,5 | 49,5 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 5,5 | 166,1 | 24 | 0 | 79 | 50,4 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 5,57 | 167,5 | 24 | 0 | 79,6 | 51 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 5,66 | 182,2 | 24 | 0 | 78,3 | 51,5 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 4,6 | 172,5 | 24 | 0 | 71,2 | 48,2 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 5,04 | 178,5 | 24 | 0 | 73 | 48,8 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 5,32 | 178,5 | 24 | 0 | 75,2 | 49,6 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 5,02 | 163,4 | 24 | 0 | 74,6 | 48,2 | - |
| 11.01.2025 | 5,46 | 176,1 | 24 | 0 | 76,7 | 50,1 | - |
| 12.01.2025 | 5,43 | 166 | 24 | 0 | 77,1 | 49,1 | - |
| 13.01.2025 | 5,37 | 164,1 | 24 | 0 | 77,8 | 49,7 | - |
| 14.01.2025 | 5,53 | 182 | 24 | 0 | 76,6 | 50,5 | - |
| 15.01.2025 | 4,55 | 158,7 | 24 | 0 | 71,8 | 47 | - |
| 16.01.2025 | 4,76 | 160,5 | 24 | 0 | 71,8 | 46,4 | - |
| 17.01.2025 | 4,48 | 148,9 | 24 | 0 | 71,1 | 45,3 | - |
| 18.01.2025 | 4,41 | 146,4 | 24 | 0 | 71,7 | 45,8 | - |
| 19.01.2025 | 4,9 | 175 | 24 | 0 | 71,7 | 47,6 | - |
| 20.01.2025 | 5,43 | 182,3 | 24 | 0 | 75,4 | 49,7 | - |
| 21.01.2025 | 5,32 | 168,1 | 24 | 0 | 77 | 49,7 | - |
| 22.01.2025 | 5,27 | 159,6 | 24 | 0 | 77,4 | 49,1 | - |
| 23.01.2025 | 5,4 | 169,8 | 23,43 | 128 | 76,9 | 49,6 | - |
| Итого: | 153,86 | 5160 | 743,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 132,319 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,43

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23.12.2024 | 22472,38 | 1152108,7 | 167390,43 |
| 23.01.2025 | 22626,24 | 1157268,7 | 168133,85 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|--|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.01.2025 13:54:34 |