

#148717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Колхозная 10, Калининград

4395

7397

ТВ7 (АСЦП)

16030809

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6	60,6	27,1	0,31	0,24	-
25.08.2025	0,815	0	10,273	7,684	0	10,084	7,568	0	0	24	63,5	57,2	0,36	0,3	-
26.08.2025	2,236	0	40,987	36,974	0	40,194	36,425	0	6	18	65,2	56,8	0,5	0,48	-
27.08.2025	2,122	0	41,179	37,506	0	40,394	36,95	0	24	0	64,7	56,6	0,49	0,47	-
28.08.2025	1,935	0	40,211	37,245	0	39,452	36,699	0	24	0	64,5	56,3	0,49	0,47	-
29.08.2025	1,862	0	39,908	37,137	0	39,159	36,598	0	24	0	64,1	56,1	0,49	0,47	-
30.08.2025	2,102	0	41,3	37,342	0	40,535	36,798	0	24	0	63,7	56,1	0,49	0,47	-
31.08.2025	2,175	0	41,481	37,144	0	40,714	36,603	0	24	0	63,7	56,1	0,48	0,46	-
01.09.2025	1,894	0	39,886	36,95	0	39,134	36,407	0	24	0	64,4	56,4	0,49	0,47	-
02.09.2025	1,928	0	39,956	36,818	0	39,204	36,275	0	24	0	64,4	56,5	0,49	0,47	-
03.09.2025	1,953	0	40,066	36,791	0	39,307	36,246	0	24	0	64,5	56,7	0,49	0,47	-
04.09.2025	1,849	0	39,411	36,64	0	38,658	36,093	0	24	0	64,8	56,8	0,49	0,48	-
05.09.2025	1,847	0	39,167	36,377	0	38,419	35,837	0	24	0	64,8	56,8	0,49	0,47	-
06.09.2025	2,036	0	39,846	36,145	0	39,091	35,611	0	24	0	64,5	56,6	0,49	0,47	-
07.09.2025	2,269	0	40,498	35,754	0	39,732	35,223	0	24	0	64,5	56,7	0,48	0,47	-
08.09.2025	1,816	0	38,079	35,551	0	37,339	35,02	0	24	0	65,4	57	0,49	0,47	-
09.09.2025	1,745	0	36,388	33,633	0	35,688	33,127	0	24	0	65,1	57,2	0,49	0,47	-
10.09.2025	1,923	0	37,814	34,742	0	37,08	34,221	0	24	0	65,3	56,9	0,5	0,48	-
11.09.2025	1,973	0	38,156	34,859	0	37,422	34,341	0	24	0	65,1	56,7	0,5	0,48	-
12.09.2025	1,876	0	37,396	34,703	0	36,664	34,184	0	24	0	65,7	57	0,5	0,48	-
13.09.2025	2,24	0	39,13	34,661	0	38,38	34,145	0	24	0	64,9	56,7	0,49	0,47	-
14.09.2025	2,437	0	39,836	34,43	0	39,081	33,922	0	24	0	64,5	56,4	0,48	0,46	-
15.09.2025	2,066	0	37,255	33,607	0	36,533	33,111	0	24	0	65,2	56,5	0,49	0,48	-
16.09.2025	1,805	0	36,917	34,075	0	36,206	33,562	0	24	0	65,1	57	0,47	0,44	-
17.09.2025	2,07	0	48,115	44,894	0	47,171	44,182	0	21	3	65,8	58,7	0,48	0,45	-
18.09.2025	1,974	0	47,213	44,381	0	46,286	43,678	0	24	0	65,7	58,6	0,48	0,46	-
19.09.2025	1,896	0	46,34	43,849	0	45,433	43,16	0	24	0	65,6	58,4	0,49	0,46	-
20.09.2025	2,177	0	47,234	43,356	0	46,324	42,685	0	24	0	65	58	0,48	0,46	-
21.09.2025	2,092	0	46,979	43,243	0	46,086	42,577	0	24	0	64,6	57,8	0,48	0,45	-
22.09.2025	1,903	0	45,245	42,584	0	44,366	41,925	0	24	0	65,3	58	0,49	0,46	-
23.09.2025	2,018	0	45,344	42,169	0	44,465	41,516	0	24	0	65,3	58	0,48	0,46	-
Итого:	59,034	0	1201,61	1101,244	0	1178,601	1084,689	0	693	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,1														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

693

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	449,381	7226,651	6370,588	0	7081,467	6273,754	0	4922	198
23.09.2025	508,413	8428,261	7471,833	0	8260,068	7358,443	0	5621	243

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 15:01:49