

#16974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Колхозная 10, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7397
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16030809
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2021 | 2,536 | 0 | 15,895 | 7,721 | 0 | 15,602 | 7,649 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 63,4 | 45,1 | 0,43 | 0,28 | - |
| 25.10.2021 | 2,317 | 0 | 15,064 | 7,673 | 0 | 14,79 | 7,601 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,9 | 45 | 0,43 | 0,27 | - |
| 26.10.2021 | 2,26 | 0 | 14,735 | 7,701 | 0 | 14,466 | 7,63 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 63,2 | 44,7 | 0,44 | 0,29 | - |
| 27.10.2021 | 2,408 | 0 | 15,366 | 7,648 | 0 | 15,087 | 7,577 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 63,1 | 44,8 | 0,43 | 0,28 | - |
| 28.10.2021 | 2,295 | 0 | 14,932 | 7,63 | 0 | 14,66 | 7,558 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 63,2 | 45,3 | 0,44 | 0,32 | - |
| 29.10.2021 | 2,201 | 0 | 14,515 | 7,618 | 0 | 14,252 | 7,548 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,8 | 44,6 | 0,44 | 0,27 | - |
| 30.10.2021 | 2,53 | 0 | 16,01 | 7,567 | 0 | 15,725 | 7,496 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,4 | 44,8 | 0,43 | 0,25 | - |
| 31.10.2021 | 2,637 | 0 | 16,603 | 7,549 | 0 | 16,311 | 7,479 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 61,8 | 44,8 | 0,43 | 0,28 | - |
| 01.11.2021 | 2,39 | 0 | 15,386 | 7,515 | 0 | 15,114 | 7,446 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,1 | 44,3 | 0,44 | 0,26 | - |
| 02.11.2021 | 2,397 | 0 | 15,283 | 7,432 | 0 | 15,008 | 7,363 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,6 | 44,7 | 0,44 | 0,21 | - |
| 03.11.2021 | 2,503 | 0 | 15,765 | 7,476 | 0 | 15,482 | 7,406 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,6 | 44,7 | 0,44 | 0,23 | - |
| 04.11.2021 | 2,448 | 0 | 15,722 | 7,543 | 0 | 15,449 | 7,476 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 61,6 | 43,8 | 0,43 | 0,18 | - |
| 05.11.2021 | 2,406 | 0 | 15,372 | 7,468 | 0 | 15,1 | 7,4 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,2 | 44,2 | 0,43 | 0,3 | - |
| 06.11.2021 | 2,323 | 0 | 15,015 | 7,481 | 0 | 14,749 | 7,414 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,2 | 44 | 0,43 | 0,25 | - |
| 07.11.2021 | 2,919 | 0 | 17,746 | 7,448 | 0 | 17,439 | 7,382 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 61,4 | 43,9 | 0,42 | 0,2 | - |
| 08.11.2021 | 2,208 | 0 | 14,574 | 7,502 | 0 | 14,317 | 7,435 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62 | 44 | 0,43 | 0,23 | - |
| 09.11.2021 | 2,35 | 0 | 15,03 | 7,526 | 0 | 14,759 | 7,458 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,7 | 44 | 0,43 | 0,3 | - |
| 10.11.2021 | 2,46 | 0 | 15,613 | 7,496 | 0 | 15,334 | 7,428 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,3 | 44,3 | 0,43 | 0,25 | - |
| 11.11.2021 | 2,374 | 0 | 14,601 | 7,493 | 0 | 14,318 | 7,422 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 65,3 | 45,1 | 0,44 | 0,33 | 6 |
| 12.11.2021 | 2,414 | 0 | 14,441 | 7,451 | 0 | 14,145 | 7,378 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 67,2 | 46,2 | 0,43 | 0,39 | - |
| 13.11.2021 | 2,547 | 0 | 15,985 | 7,424 | 0 | 15,703 | 7,358 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62 | 44,1 | 0,43 | 0,37 | - |
| 14.11.2021 | 2,61 | 0 | 16,318 | 7,389 | 0 | 16,032 | 7,323 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 61,7 | 44,1 | 0,42 | 0,33 | - |
| 15.11.2021 | 2,351 | 0 | 15,045 | 7,391 | 0 | 14,779 | 7,327 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62 | 43,5 | 0,43 | 0,26 | - |
| 16.11.2021 | 2,424 | 0 | 15,411 | 7,429 | 0 | 15,139 | 7,362 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,2 | 44 | 0,44 | 0,25 | - |
| 17.11.2021 | 2,446 | 0 | 15,587 | 7,489 | 0 | 15,314 | 7,423 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 61,8 | 43,6 | 0,43 | 0,27 | - |
| 18.11.2021 | 2,364 | 0 | 15,097 | 7,26 | 0 | 14,831 | 7,195 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62 | 44,1 | 0,44 | 0,3 | - |
| 19.11.2021 | 2,267 | 0 | 14,86 | 7,503 | 0 | 14,599 | 7,436 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62 | 44,1 | 0,44 | 0,33 | 5 |
| 20.11.2021 | 2,471 | 0 | 15,753 | 7,454 | 0 | 15,477 | 7,387 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 61,7 | 44 | 0,44 | 0,24 | - |
| 21.11.2021 | 2,777 | 0 | 17,3 | 7,394 | 0 | 17,004 | 7,327 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 61 | 44,6 | 0,42 | 0,31 | 9 |
| 22.11.2021 | 2,325 | 0 | 15,065 | 7,42 | 0 | 14,798 | 7,353 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,1 | 44,4 | 0,43 | 0,29 | 6 |
| 23.11.2021 | 2,527 | 0 | 15,847 | 7,404 | 0 | 15,568 | 7,337 | 0 | 24 | 274 | 0 | 0 | 62,1 | 44 | 0,44 | 0,31 | - |
| Итого: | 75,485 | 0 | 479,936 | 232,495 | 0 | 471,351 | 230,374 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,029 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2021 | 771,162 | 10902,009 | 9290,611 | 0 | 10684,163 | 9153,594 | 0 | 7665 | 167 |
| 23.11.2021 | 846,648 | 11381,946 | 9523,106 | 0 | 11155,515 | 9383,965 | 0 | 8409 | 167 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.11.2021 18:50:57