

#14543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 1, Калининград
Номер абонента 7395
Порядковый номер 7910
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17049768
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2023 | 4,086 | 0 | 50,963 | 40,738 | 0 | 50,033 | 40,198 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 53,3 | 0,62 | 0,16 | - |
| 25.04.2023 | 4,009 | 0 | 50,572 | 40,773 | 0 | 49,653 | 40,237 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 53,1 | 0,62 | 0,17 | - |
| 26.04.2023 | 4,079 | 0 | 50,896 | 40,822 | 0 | 49,974 | 40,285 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,1 | 53 | 0,62 | 0,18 | - |
| 27.04.2023 | 4,09 | 0 | 51,077 | 40,92 | 0 | 50,152 | 40,379 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,1 | 53,1 | 0,62 | 0,19 | - |
| 28.04.2023 | 4,322 | 0 | 51,941 | 40,982 | 0 | 50,998 | 40,444 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 53 | 0,62 | 0,21 | - |
| 29.04.2023 | 4,046 | 0 | 50,775 | 41,026 | 0 | 49,851 | 40,488 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,3 | 53 | 0,63 | 0,22 | - |
| 30.04.2023 | 4,276 | 0 | 51,74 | 41,026 | 0 | 50,8 | 40,489 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 52,9 | 0,62 | 0,23 | - |
| 01.05.2023 | 4,474 | 0 | 52,351 | 40,66 | 0 | 51,4 | 40,127 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,3 | 53,1 | 0,62 | 0,24 | - |
| 02.05.2023 | 4,347 | 0 | 52,069 | 41,009 | 0 | 51,12 | 40,472 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,3 | 53 | 0,62 | 0,26 | - |
| 03.05.2023 | 3,895 | 0 | 50,028 | 40,96 | 0 | 49,119 | 40,426 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 52,8 | 0,62 | 0,27 | - |
| 04.05.2023 | 4,207 | 0 | 51,193 | 40,666 | 0 | 50,265 | 40,138 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,1 | 52,9 | 0,62 | 0,28 | - |
| 05.05.2023 | 4,058 | 0 | 50,555 | 40,724 | 0 | 49,639 | 40,194 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 52,8 | 0,62 | 0,29 | - |
| 06.05.2023 | 4,088 | 0 | 50,614 | 40,729 | 0 | 49,694 | 40,202 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 52,8 | 0,62 | 0,3 | - |
| 07.05.2023 | 4,193 | 0 | 51,048 | 40,696 | 0 | 50,121 | 40,17 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 52,8 | 0,62 | 0,31 | - |
| 08.05.2023 | 3,84 | 0 | 49,641 | 40,75 | 0 | 48,744 | 40,221 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 52,8 | 0,62 | 0,32 | - |
| 09.05.2023 | 4,215 | 0 | 51,281 | 40,689 | 0 | 50,352 | 40,158 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 52,9 | 0,62 | 0,33 | - |
| 10.05.2023 | 4,008 | 0 | 50,494 | 40,768 | 0 | 49,578 | 40,238 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,1 | 52,9 | 0,63 | 0,34 | - |
| 11.05.2023 | 3,849 | 0 | 50,055 | 40,812 | 0 | 49,156 | 40,287 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 62,8 | 52,7 | 0,62 | 0,35 | - |
| 12.05.2023 | 3,752 | 0 | 49,674 | 40,801 | 0 | 48,78 | 40,273 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 62,8 | 52,8 | 0,62 | 0,36 | - |
| 13.05.2023 | 4,088 | 0 | 51,049 | 40,663 | 0 | 50,127 | 40,128 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63 | 53,2 | 0,63 | 0,37 | - |
| 14.05.2023 | 4,136 | 0 | 51,725 | 41,091 | 0 | 50,801 | 40,551 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 62,8 | 53,1 | 0,63 | 0,38 | - |
| 15.05.2023 | 3,815 | 0 | 50,176 | 41,118 | 0 | 49,264 | 40,574 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 53,3 | 0,63 | 0,39 | - |
| 16.05.2023 | 4,202 | 0 | 51,835 | 41,046 | 0 | 50,897 | 40,504 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,1 | 53,3 | 0,63 | 0,4 | - |
| 17.05.2023 | 3,771 | 0 | 49,961 | 41,119 | 0 | 49,056 | 40,58 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,1 | 53,2 | 0,63 | 0,41 | - |
| 18.05.2023 | 4,089 | 0 | 51,233 | 41,054 | 0 | 50,303 | 40,517 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,1 | 53,1 | 0,62 | 0,41 | - |
| 19.05.2023 | 3,934 | 0 | 50,629 | 41,068 | 0 | 49,709 | 40,53 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 53,2 | 0,62 | 0,42 | - |
| 20.05.2023 | 4,053 | 0 | 51,103 | 41,033 | 0 | 50,172 | 40,49 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 53,3 | 0,62 | 0,43 | - |
| 21.05.2023 | 4,074 | 0 | 51,342 | 41,016 | 0 | 50,414 | 40,477 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63 | 53,3 | 0,62 | 0,44 | - |
| 22.05.2023 | 3,954 | 0 | 50,78 | 40,982 | 0 | 49,856 | 40,439 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,2 | 53,5 | 0,62 | 0,46 | - |
| 23.05.2023 | 3,685 | 0 | 49,699 | 41,042 | 0 | 48,793 | 40,501 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 63,3 | 53,5 | 0,62 | 0,47 | - |
| Итого: | 121,635 | 0 | 1526,499 | 1226,783 | 0 | 1498,821 | 1210,717 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,052 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.04.2023 | 2150,024 | 29539,46 | 23697,297 | 0 | 29015,318 | 23374,483 | 0 | 13213 | 353 |
| 23.05.2023 | 2271,656 | 31065,958 | 24924,082 | 0 | 30514,141 | 24585,2 | 0 | 13933 | 353 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 12:36:15