

#14547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 1, Калининград
Номер абонента 7395
Порядковый номер 7910
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17049768
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 4,586 | 0 | 55,815 | 43,021 | 0 | 54,806 | 42,435 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,2 | 54,4 | 0,88 | 0,55 | - |
| 25.05.2021 | 3,928 | 0 | 58,484 | 48,763 | 0 | 57,425 | 48,075 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,3 | 55,2 | 0,88 | 0,54 | 16 |
| 26.05.2021 | 4,144 | 0 | 54,814 | 43,994 | 0 | 53,822 | 43,387 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,3 | 54,6 | 0,88 | 0,55 | - |
| 27.05.2021 | 4,225 | 0 | 54,53 | 43,147 | 0 | 53,549 | 42,559 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63 | 54,4 | 0,85 | 0,57 | - |
| 28.05.2021 | 4,248 | 0 | 55,847 | 44,431 | 0 | 54,847 | 43,823 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63 | 54,5 | 0,86 | 0,56 | - |
| 29.05.2021 | 4,294 | 0 | 58,056 | 46,653 | 0 | 57,012 | 46,004 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,2 | 54,9 | 0,88 | 0,54 | 11 |
| 30.05.2021 | 4,075 | 0 | 51,975 | 41,162 | 0 | 51,049 | 40,611 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 62,8 | 53,8 | 0,83 | 0,55 | 12,3 |
| 31.05.2021 | 4,232 | 0 | 54,248 | 42,874 | 0 | 53,273 | 42,295 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 62,9 | 54,1 | 0,86 | 0,55 | - |
| 01.06.2021 | 3,987 | 0 | 52,649 | 42,34 | 0 | 51,699 | 41,762 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,2 | 54,3 | 0,88 | 0,56 | 16 |
| 02.06.2021 | 4,215 | 0 | 59,392 | 48,277 | 0 | 58,327 | 47,602 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,1 | 55,1 | 0,88 | 0,55 | - |
| 03.06.2021 | 4,395 | 0 | 58,935 | 46,906 | 0 | 57,875 | 46,251 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63 | 55 | 0,88 | 0,53 | - |
| 04.06.2021 | 4,213 | 0 | 55,545 | 44,241 | 0 | 54,549 | 43,63 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,1 | 54,7 | 0,89 | 0,53 | 15 |
| 05.06.2021 | 4,048 | 0 | 59,84 | 49,521 | 0 | 58,753 | 48,81 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,4 | 55,6 | 0,93 | 0,53 | - |
| 06.06.2021 | 4,161 | 0 | 60,221 | 49,372 | 0 | 59,127 | 48,666 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,4 | 55,7 | 0,92 | 0,53 | 13,4 |
| 07.06.2021 | 4,288 | 0 | 60,62 | 49,212 | 0 | 59,518 | 48,507 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,7 | 0,91 | 0,53 | 22 |
| 08.06.2021 | 3,841 | 0 | 58,981 | 49,397 | 0 | 57,905 | 48,69 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0,76 | 0,53 | - |
| 09.06.2021 | 3,836 | 0 | 58,725 | 49,137 | 0 | 57,647 | 48,432 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0,7 | 0,53 | 18,8 |
| 10.06.2021 | 3,897 | 0 | 58,949 | 49,103 | 0 | 57,873 | 48,396 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0,76 | 0,54 | 21 |
| 11.06.2021 | 3,775 | 0 | 58,528 | 49,166 | 0 | 57,463 | 48,46 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0,82 | 0,54 | - |
| 12.06.2021 | 3,929 | 0 | 59,315 | 49,296 | 0 | 58,237 | 48,585 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0,83 | 0,55 | - |
| 13.06.2021 | 3,761 | 0 | 58,377 | 49,126 | 0 | 57,316 | 48,426 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,7 | 0,84 | 0,56 | - |
| 14.06.2021 | 4,306 | 0 | 60,583 | 48,995 | 0 | 59,479 | 48,292 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0,87 | 0,56 | - |
| 15.06.2021 | 4,068 | 0 | 59,487 | 48,947 | 0 | 58,406 | 48,246 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,7 | 0,89 | 0,57 | - |
| 16.06.2021 | 3,882 | 0 | 58,583 | 48,846 | 0 | 57,521 | 48,147 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,7 | 0,89 | 0,58 | - |
| 17.06.2021 | 3,776 | 0 | 58,416 | 49,009 | 0 | 57,352 | 48,305 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0,9 | 0,59 | - |
| 18.06.2021 | 3,96 | 0 | 59,092 | 48,828 | 0 | 58,018 | 48,125 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 56 | 0,92 | 0,59 | - |
| 19.06.2021 | 3,756 | 0 | 58,786 | 49,276 | 0 | 57,718 | 48,562 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 56,1 | 0,93 | 0,6 | - |
| 20.06.2021 | 3,754 | 0 | 58,993 | 49,369 | 0 | 57,92 | 48,649 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 56,3 | 0,9 | 0,61 | - |
| 21.06.2021 | 3,6 | 0 | 58,518 | 49,457 | 0 | 57,451 | 48,735 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 56,4 | 0,76 | 0,59 | - |
| 22.06.2021 | 3,451 | 0 | 57,993 | 49,492 | 0 | 56,934 | 48,766 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 56,5 | 0,82 | 0,59 | - |
| 23.06.2021 | 3,421 | 0 | 57,733 | 49,449 | 0 | 56,682 | 48,728 | 0 | 24 | 548 | 0 | 0 | 63,5 | 56,3 | 0,82 | 0,6 | - |
| Итого: | 124,052 | 0 | 1792,03 | 1470,807 | 0 | 1759,553 | 1449,961 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,629 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.05.2021 | 4820,311 | 71458,711 | 58667,024 | 0 | 70201,527 | 57864,528 | 0 | 30999 | 841 |
| 23.06.2021 | 4944,363 | 73250,74 | 60137,829 | 0 | 71961,082 | 59314,488 | 0 | 31743 | 841 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 9:10:49