

#14529#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 1, Калининград
Номер абонента 7395
Порядковый номер 7910
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17049768
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 3,727 | 0 | 54,426 | 44,727 | 0 | 53,433 | 44,09 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,6 | 0,61 | 0,52 | - |
| 25.07.2022 | 3,353 | 0 | 52,894 | 44,785 | 0 | 51,929 | 44,149 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,5 | 0,61 | 0,52 | - |
| 26.07.2022 | 3,28 | 0 | 52,896 | 45,081 | 0 | 51,929 | 44,439 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,6 | 0,61 | 0,53 | - |
| 27.07.2022 | 3,483 | 0 | 53,318 | 44,761 | 0 | 52,341 | 44,126 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,5 | 0,61 | 0,53 | - |
| 28.07.2022 | 3,678 | 0 | 54,031 | 44,602 | 0 | 53,043 | 43,97 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,5 | 0,61 | 0,52 | - |
| 29.07.2022 | 3,4 | 0 | 52,757 | 44,53 | 0 | 51,792 | 43,903 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,4 | 0,61 | 0,53 | - |
| 30.07.2022 | 3,321 | 0 | 52,53 | 44,679 | 0 | 51,571 | 44,049 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0,61 | 0,53 | - |
| 31.07.2022 | 3,3 | 0 | 52,257 | 44,529 | 0 | 51,305 | 43,9 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0,61 | 0,53 | - |
| 01.08.2022 | 3,516 | 0 | 53,339 | 44,593 | 0 | 52,366 | 43,96 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,4 | 0,61 | 0,53 | - |
| 02.08.2022 | 3,305 | 0 | 52,446 | 44,66 | 0 | 51,489 | 44,027 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,4 | 0,61 | 0,52 | - |
| 03.08.2022 | 3,41 | 0 | 52,917 | 44,597 | 0 | 51,953 | 43,964 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,5 | 0,61 | 0,52 | - |
| 04.08.2022 | 3,331 | 0 | 53,246 | 45,167 | 0 | 52,275 | 44,52 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,3 | 55,7 | 0,62 | 0,53 | - |
| 05.08.2022 | 3,17 | 0 | 52,46 | 44,998 | 0 | 51,502 | 44,353 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,7 | 0,62 | 0,53 | - |
| 06.08.2022 | 3,373 | 0 | 53,18 | 44,907 | 0 | 52,208 | 44,266 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,7 | 0,61 | 0,52 | - |
| 07.08.2022 | 3,414 | 0 | 53,186 | 44,906 | 0 | 52,215 | 44,264 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,6 | 0,61 | 0,52 | - |
| 08.08.2022 | 3,444 | 0 | 53,324 | 44,829 | 0 | 52,347 | 44,189 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,6 | 0,61 | 0,52 | - |
| 09.08.2022 | 3,495 | 0 | 53,726 | 45,01 | 0 | 52,744 | 44,366 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,6 | 0,61 | 0,52 | - |
| 10.08.2022 | 3,215 | 0 | 52,41 | 44,885 | 0 | 51,455 | 44,246 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,5 | 0,61 | 0,52 | - |
| 11.08.2022 | 3,253 | 0 | 52,619 | 44,971 | 0 | 51,66 | 44,331 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,5 | 0,61 | 0,52 | - |
| 12.08.2022 | 3,235 | 0 | 52,553 | 44,934 | 0 | 51,593 | 44,291 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,6 | 0,61 | 0,53 | - |
| 13.08.2022 | 3,297 | 0 | 52,909 | 45,002 | 0 | 51,943 | 44,359 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,6 | 0,61 | 0,53 | - |
| 14.08.2022 | 3,307 | 0 | 53,064 | 45,09 | 0 | 52,096 | 44,446 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,7 | 0,61 | 0,52 | - |
| 15.08.2022 | 3,432 | 0 | 53,63 | 45,029 | 0 | 52,651 | 44,381 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,8 | 0,61 | 0,53 | - |
| 16.08.2022 | 3,171 | 0 | 52,591 | 45,043 | 0 | 51,632 | 44,393 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,9 | 0,61 | 0,52 | - |
| 17.08.2022 | 3,312 | 0 | 53,312 | 45,111 | 0 | 52,341 | 44,46 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 56 | 0,62 | 0,53 | - |
| 18.08.2022 | 3,551 | 0 | 54,318 | 45,01 | 0 | 53,328 | 44,357 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 56,1 | 0,61 | 0,52 | - |
| 19.08.2022 | 3,15 | 0 | 52,743 | 45,138 | 0 | 51,779 | 44,48 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 56,1 | 0,61 | 0,53 | - |
| 20.08.2022 | 3,054 | 0 | 52,375 | 45,206 | 0 | 51,421 | 44,548 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 56,1 | 0,62 | 0,53 | - |
| 21.08.2022 | 3,143 | 0 | 52,58 | 45,051 | 0 | 51,617 | 44,398 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 56 | 0,61 | 0,53 | - |
| 22.08.2022 | 2,957 | 0 | 51,549 | 44,903 | 0 | 50,604 | 44,257 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,8 | 0,61 | 0,53 | - |
| 23.08.2022 | 3,083 | 0 | 52,009 | 44,767 | 0 | 51,057 | 44,123 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 63,4 | 55,9 | 0,61 | 0,52 | - |
| Итого: | 103,16 | 0 | 1641,595 | 1391,501 | 0 | 1611,619 | 1371,605 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,639 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.07.2022 | 1077,508 | 15004,053 | 11974,686 | 0 | 14744,752 | 11814,724 | 0 | 6680 | 310 |
| 23.08.2022 | 1180,668 | 16645,648 | 13366,185 | 0 | 16356,369 | 13186,328 | 0 | 7424 | 310 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 17:35:13