

#99177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 1, Калининград
Номер абонента 7395
Порядковый номер 7910
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17049768
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2024 | 3,464 | 0 | 51,704 | 43,808 | 0 | 50,755 | 43,213 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,4 | 54,4 | 0,64 | 0,63 | - |
| 25.09.2024 | 3,337 | 0 | 51,283 | 43,874 | 0 | 50,357 | 43,281 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,1 | 54,2 | 0,64 | 0,63 | - |
| 26.09.2024 | 3,667 | 0 | 52,54 | 43,832 | 0 | 51,58 | 43,237 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,4 | 54,4 | 0,64 | 0,63 | - |
| 27.09.2024 | 3,641 | 0 | 52,286 | 43,709 | 0 | 51,332 | 43,116 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,4 | 54,3 | 0,64 | 0,62 | - |
| 28.09.2024 | 3,748 | 0 | 52,716 | 43,707 | 0 | 51,759 | 43,117 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,2 | 54,2 | 0,64 | 0,63 | - |
| 29.09.2024 | 3,498 | 0 | 51,93 | 43,681 | 0 | 50,987 | 43,083 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,3 | 54,6 | 0,64 | 0,65 | - |
| 30.09.2024 | 3,705 | 0 | 52,595 | 43,795 | 0 | 51,64 | 43,204 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,3 | 54,2 | 0,64 | 0,65 | - |
| 01.10.2024 | 3,674 | 0 | 52,518 | 43,755 | 0 | 51,564 | 43,162 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,2 | 54,2 | 0,64 | 0,66 | - |
| 02.10.2024 | 3,459 | 0 | 48,531 | 40,374 | 0 | 47,649 | 39,833 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,2 | 53,9 | 0,61 | 0,63 | - |
| 03.10.2024 | 4,111 | 0 | 54,334 | 43,586 | 0 | 53,352 | 42,994 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,1 | 54,2 | 0,64 | 0,55 | - |
| 04.10.2024 | 3,509 | 0 | 51,836 | 43,681 | 0 | 50,9 | 43,09 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,1 | 54,2 | 0,64 | 0,55 | - |
| 05.10.2024 | 3,861 | 0 | 53,21 | 43,582 | 0 | 52,246 | 42,992 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,1 | 54,2 | 0,64 | 0,56 | - |
| 06.10.2024 | 4,066 | 0 | 54,083 | 43,598 | 0 | 53,103 | 43,01 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,1 | 54,1 | 0,64 | 0,58 | - |
| 07.10.2024 | 3,878 | 0 | 53,465 | 43,681 | 0 | 52,498 | 43,092 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63 | 54,2 | 0,64 | 0,6 | - |
| 08.10.2024 | 3,842 | 0 | 53,417 | 43,882 | 0 | 52,445 | 43,282 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,3 | 54,5 | 0,64 | 0,62 | - |
| 09.10.2024 | 3,334 | 0 | 50,98 | 43,306 | 0 | 50,051 | 42,71 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,3 | 54,7 | 0,62 | 0,6 | - |
| 10.10.2024 | 3,607 | 0 | 52,704 | 43,916 | 0 | 51,748 | 43,311 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,2 | 54,6 | 0,61 | 0,6 | - |
| 11.10.2024 | 3,633 | 0 | 52,728 | 43,974 | 0 | 51,776 | 43,381 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63 | 54,2 | 0,61 | 0,59 | - |
| 12.10.2024 | 3,831 | 0 | 53,649 | 43,972 | 0 | 52,685 | 43,375 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 62,9 | 54,2 | 0,61 | 0,61 | - |
| 13.10.2024 | 3,599 | 0 | 52,936 | 44,19 | 0 | 51,984 | 43,59 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 62,9 | 54,3 | 0,61 | 0,61 | - |
| 14.10.2024 | 3,716 | 0 | 53,409 | 44,186 | 0 | 52,444 | 43,583 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63 | 54,5 | 0,62 | 0,61 | - |
| 15.10.2024 | 3,372 | 0 | 52,072 | 44,337 | 0 | 51,132 | 43,736 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 62,9 | 54,3 | 0,62 | 0,62 | - |
| 16.10.2024 | 3,438 | 0 | 52,199 | 44,292 | 0 | 51,256 | 43,694 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 62,9 | 54,1 | 0,62 | 0,61 | - |
| 17.10.2024 | 3,721 | 0 | 53,555 | 44,34 | 0 | 52,583 | 43,733 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,2 | 54,6 | 0,62 | 0,64 | - |
| 18.10.2024 | 3,594 | 0 | 52,795 | 44,263 | 0 | 51,835 | 43,656 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,3 | 54,5 | 0,62 | 0,64 | - |
| 19.10.2024 | 3,626 | 0 | 52,901 | 44,25 | 0 | 51,937 | 43,644 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,3 | 54,6 | 0,62 | 0,64 | - |
| 20.10.2024 | 4,062 | 0 | 54,827 | 44,248 | 0 | 53,831 | 43,642 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,2 | 54,5 | 0,61 | 0,65 | - |
| 21.10.2024 | 3,549 | 0 | 52,796 | 44,377 | 0 | 51,833 | 43,766 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,3 | 54,7 | 0,62 | 0,66 | - |
| 22.10.2024 | 3,327 | 0 | 51,754 | 44,423 | 0 | 50,81 | 43,817 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 63,3 | 54,5 | 0,62 | 0,66 | - |
| 23.10.2024 | 3,492 | 0 | 52,802 | 44,281 | 0 | 51,869 | 43,69 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 62,3 | 53,9 | 0,62 | 0,65 | - |
| Итого: | 109,361 | 0 | 1578,555 | 1314,9 | 0 | 1549,941 | 1297,034 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,12 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.09.2024 | 3985,43 | 55448,509 | 45226,869 | 0 | 54455,633 | 44615,093 | 0 | 25659 | 363 |
| 23.10.2024 | 4094,791 | 57027,064 | 46541,768 | 0 | 56005,572 | 45912,126 | 0 | 26379 | 363 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 7:44:58