

#34034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 1, Калининград
Номер абонента 7395
Порядковый номер 7909
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17049768
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 12.10.2023 | 8,919 | 0 | 289,594 | 0 | 0 | 286,639 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,1 | 39,7 | 0,6 | 0,52 | - |
| 13.10.2023 | 8,395 | 0 | 272,249 | 0 | 0 | 269,474 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,1 | 39,7 | 0,58 | 0,51 | - |
| 14.10.2023 | 8,403 | 0 | 272,814 | 0 | 0 | 270,029 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,2 | 39,8 | 0,58 | 0,51 | - |
| 15.10.2023 | 9,41 | 0 | 273,866 | 0 | 0 | 270,786 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 49,3 | 41 | 0,59 | 0,52 | - |
| 16.10.2023 | 9,695 | 0 | 274,544 | 0 | 0 | 271,345 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 50,3 | 41,8 | 0,58 | 0,51 | - |
| 17.10.2023 | 8,703 | 0 | 273,714 | 0 | 0 | 270,861 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,6 | 39,9 | 0,58 | 0,51 | - |
| 18.10.2023 | 9,215 | 0 | 273,024 | 0 | 0 | 270,035 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 48,8 | 40,6 | 0,58 | 0,51 | - |
| 19.10.2023 | 11,692 | 0 | 274,908 | 0 | 0 | 271,079 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 54,9 | 44,6 | 0,58 | 0,51 | - |
| 20.10.2023 | 12,365 | 0 | 274,836 | 0 | 0 | 270,785 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 56,6 | 45,7 | 0,59 | 0,51 | - |
| 21.10.2023 | 9,364 | 0 | 271,846 | 0 | 0 | 268,732 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 49,8 | 41,4 | 0,58 | 0,51 | - |
| 22.10.2023 | 8,527 | 0 | 271,44 | 0 | 0 | 268,677 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,1 | 39,5 | 0,58 | 0,51 | - |
| 23.10.2023 | 8,678 | 0 | 280,16 | 0 | 0 | 277,26 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,5 | 40 | 0,58 | 0,51 | - |
| Итого: | 113,366 | 0 | 3302,995 | 0 | 0 | 3265,702 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,077 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 4462,049 | 106527,501 | 0 | 0 | 105091,302 | 0 | 0 | 17317 | 353 |
| 23.10.2023 | 4575,416 | 109830,495 | 0 | 0 | 108357,004 | 0 | 0 | 17605 | 353 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 10:50:47