

#49667#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Батальная 1, Калининград
 Номер абонента 7395
 Порядковый номер 7909
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 17049768
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2023 | 9,074 | 0 | 279,479 | 0 | 0 | 276,467 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 48,4 | 40,6 | 0,58 | 0,51 | - |
| 25.10.2023 | 10,876 | 0 | 272,646 | 0 | 0 | 269,099 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 53,1 | 43,4 | 0,58 | 0,51 | - |
| 26.10.2023 | 11,356 | 0 | 273,005 | 0 | 0 | 269,28 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 54,4 | 44,3 | 0,58 | 0,51 | - |
| 27.10.2023 | 11,501 | 0 | 275,236 | 0 | 0 | 271,485 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 54,5 | 44,3 | 0,59 | 0,52 | - |
| 28.10.2023 | 11,637 | 0 | 273,811 | 0 | 0 | 270,047 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 54,5 | 44,2 | 0,58 | 0,51 | - |
| 29.10.2023 | 9,473 | 0 | 272,409 | 0 | 0 | 269,283 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 49,8 | 41,4 | 0,58 | 0,51 | - |
| 30.10.2023 | 8,584 | 0 | 271,633 | 0 | 0 | 268,853 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,3 | 39,6 | 0,58 | 0,51 | - |
| 31.10.2023 | 8,777 | 0 | 272,105 | 0 | 0 | 269,242 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,8 | 40 | 0,58 | 0,52 | - |
| 01.11.2023 | 9,637 | 0 | 272,676 | 0 | 0 | 269,543 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 49,9 | 41,4 | 0,58 | 0,51 | - |
| 02.11.2023 | 8,436 | 0 | 272,121 | 0 | 0 | 269,354 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,1 | 39,6 | 0,58 | 0,51 | - |
| 03.11.2023 | 8,51 | 0 | 272,138 | 0 | 0 | 269,331 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,3 | 39,8 | 0,58 | 0,51 | - |
| 04.11.2023 | 9,17 | 0 | 272,34 | 0 | 0 | 269,323 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 49,1 | 40,9 | 0,58 | 0,51 | - |
| 05.11.2023 | 8,381 | 0 | 271,87 | 0 | 0 | 269,094 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,2 | 39,8 | 0,58 | 0,51 | - |
| 06.11.2023 | 8,605 | 0 | 272,188 | 0 | 0 | 269,383 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,4 | 39,8 | 0,58 | 0,51 | - |
| 07.11.2023 | 8,69 | 0 | 272,36 | 0 | 0 | 269,521 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,6 | 39,9 | 0,58 | 0,51 | - |
| 08.11.2023 | 9,019 | 0 | 272,534 | 0 | 0 | 269,61 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 48,3 | 40,4 | 0,58 | 0,51 | - |
| 09.11.2023 | 8,775 | 0 | 272,457 | 0 | 0 | 269,578 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,9 | 40,1 | 0,58 | 0,51 | - |
| 10.11.2023 | 8,541 | 0 | 272,177 | 0 | 0 | 269,371 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,4 | 39,8 | 0,58 | 0,51 | - |
| 11.11.2023 | 8,523 | 0 | 272,166 | 0 | 0 | 269,355 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 47,4 | 39,8 | 0,58 | 0,51 | - |
| 12.11.2023 | 9,477 | 0 | 273,141 | 0 | 0 | 270,068 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 49,5 | 41,1 | 0,58 | 0,51 | - |
| 13.11.2023 | 10,78 | 0 | 273,855 | 0 | 0 | 270,371 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 52,5 | 43 | 0,59 | 0,52 | - |
| 14.11.2023 | 12,011 | 0 | 274,562 | 0 | 0 | 270,649 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 55,7 | 45,1 | 0,59 | 0,52 | - |
| 15.11.2023 | 12,101 | 0 | 274,122 | 0 | 0 | 270,199 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 55,7 | 45 | 0,59 | 0,52 | - |
| 16.11.2023 | 12,733 | 0 | 274,921 | 0 | 0 | 270,831 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 56,9 | 45,7 | 0,59 | 0,52 | - |
| 17.11.2023 | 13,144 | 0 | 274,899 | 0 | 0 | 270,638 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 58,1 | 46,5 | 0,59 | 0,52 | - |
| 18.11.2023 | 12,783 | 0 | 274,769 | 0 | 0 | 270,677 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 57 | 45,7 | 0,59 | 0,51 | - |
| 19.11.2023 | 13,381 | 0 | 275,16 | 0 | 0 | 270,882 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 58,3 | 46,5 | 0,59 | 0,51 | - |
| 20.11.2023 | 14,073 | 0 | 275,504 | 0 | 0 | 271,018 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 59,6 | 47,2 | 0,59 | 0,51 | - |
| 21.11.2023 | 14,552 | 0 | 275,966 | 0 | 0 | 271,311 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 60,7 | 47,9 | 0,59 | 0,52 | - |
| 22.11.2023 | 13,866 | 0 | 275,405 | 0 | 0 | 270,965 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 59,2 | 47 | 0,59 | 0,52 | - |
| 23.11.2023 | 11,781 | 0 | 275,049 | 0 | 0 | 271,32 | 0 | 0 | 24 | 211 | 0 | 0 | 54,2 | 43,8 | 0,59 | 0,52 | - |
| Итого: | 328,247 | 0 | 8482,704 | 0 | 0 | 8376,148 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 78,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2023 | 4575,416 | 109830,495 | 0 | 0 | 108357,004 | 0 | 0 | 17605 | 353 |
| 23.11.2023 | 4903,664 | 118313,2 | 0 | 0 | 116733,15 | 0 | 0 | 18349 | 353 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.11.2023 7:32:48