

# #116635#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Рента Плюс, ООО  
Адрес потребителя Московский 133А-Б, Калининград (офисы)  
Номер абонента 2168  
Порядковый номер 8492  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18072175  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,494	0	21,291	0	0	20,785	0	0	22	2	73	44,4	0,5	0,44	-
25.01.2025	2,199	0	18,361	0	0	17,934	0	0	24	0	72,3	43	0,51	0,43	-
26.01.2025	2,051	0	16,472	0	0	16,09	0	0	24	0	72,2	41,7	0,51	0,43	-
27.01.2025	2,058	0	16,597	0	0	16,213	0	0	24	0	72,1	41,8	0,51	0,43	-
28.01.2025	1,887	0	14,824	0	0	14,481	0	0	24	0	72	40,9	0,52	0,43	-
29.01.2025	1,85	0	14,44	0	0	14,107	0	0	24	0	71,9	40,6	0,52	0,43	-
30.01.2025	1,946	0	15,26	0	0	14,904	0	0	24	0	72,4	41,2	0,52	0,43	-
31.01.2025	2,044	0	16,417	0	0	16,037	0	0	24	0	72	41,6	0,51	0,43	-
01.02.2025	2,344	0	19,538	0	0	19,08	0	0	24	0	72,5	43,2	0,5	0,43	-
02.02.2025	2,354	0	18,927	0	0	18,467	0	0	24	0	74	43,6	0,5	0,43	-
03.02.2025	2,469	0	19,568	0	0	19,081	0	0	24	0	75	44,1	0,5	0,43	-
04.02.2025	2,414	0	20,166	0	0	19,687	0	0	24	0	73	43,7	0,5	0,43	-
05.02.2025	2,526	0	21,228	0	0	20,721	0	0	24	0	73,3	44,2	0,5	0,43	-
06.02.2025	2,281	0	19,135	0	0	18,69	0	0	24	0	72,2	43,1	0,5	0,43	-
07.02.2025	2,503	0	20,295	0	0	19,8	0	0	24	0	74	43,9	0,5	0,43	-
08.02.2025	2,884	0	22,331	0	0	21,731	0	0	24	0	78,2	46,5	0,49	0,44	-
09.02.2025	2,99	0	21,83	0	0	21,215	0	0	24	0	80,5	46,8	0,49	0,43	-
10.02.2025	3,082	0	21,757	0	0	21,119	0	0	24	0	82,2	47,3	0,49	0,44	-
11.02.2025	3,347	0	26,902	0	0	26,167	0	0	24	0	78,8	48,3	0,48	0,44	-
12.02.2025	3,3	0	26,301	0	0	25,575	0	0	24	0	79,4	48,6	0,48	0,43	-
13.02.2025	3,192	0	23,875	0	0	23,202	0	0	24	0	80,4	47,6	0,49	0,43	-
14.02.2025	2,95	0	22,467	0	0	21,854	0	0	24	0	78,9	46,7	0,5	0,43	-
15.02.2025	2,998	0	22,607	0	0	21,984	0	0	24	0	79,4	46,9	0,51	0,43	-
16.02.2025	3,111	0	23,447	0	0	22,795	0	0	24	0	79,9	47,4	0,5	0,43	-
17.02.2025	3,181	0	24,364	0	0	23,693	0	0	24	0	79,4	47,3	0,5	0,43	-
18.02.2025	2,99	0	23,43	0	0	22,806	0	0	24	0	77,9	46,6	0,51	0,43	-
19.02.2025	2,954	0	23,07	0	0	22,459	0	0	24	0	77,6	46,2	0,5	0,43	-
20.02.2025	3,212	0	24,043	0	0	23,365	0	0	24	0	80,5	47,7	0,5	0,43	-
21.02.2025	3,29	0	25,808	0	0	25,098	0	0	24	0	79,3	48	0,51	0,43	-
22.02.2025	2,903	0	23,814	0	0	23,21	0	0	24	0	75,8	45,9	0,51	0,43	-
23.02.2025	2,88	0	24,958	0	0	24,351	0	0	24	0	74	45,8	0,5	0,43	-
Итого:	82,684	0	653,523	0	0	636,701	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,749														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	972,256	8610,205	0	0	8406,449	0	0	18783	453
23.02.2025	1054,94	9263,726	0	0	9043,151	0	0	19527	453

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 8:11:52