

#296889#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Рента Плюс, ООО
Адрес потребителя Московский 133А-Б, Калининград (офисы)
Номер абонента 2168
Порядковый номер 8492
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,242	0	24,085	0	0	23,544	0	0	24	0	70,8	48,1	0,51	0,42	-
20.03.2026	2,247	0	23,652	0	0	23,112	0	0	23	1	71,4	48,2	0,51	0,42	-
21.03.2026	2,25	0	22,433	0	0	21,922	0	0	24	0	71,4	46,9	0,51	0,43	-
22.03.2026	2,281	0	24,065	0	0	23,514	0	0	24	0	71,5	48,4	0,52	0,43	-
23.03.2026	1,994	0	21,212	0	0	20,73	0	0	24	0	71,2	48,3	0,53	0,43	-
24.03.2026	1,842	0	20,164	0	0	19,726	0	0	24	0	69,4	47,1	0,53	0,42	-
25.03.2026	1,625	0	16,556	0	0	16,181	0	0	24	0	71,2	47,2	0,54	0,42	-
26.03.2026	2,189	0	23,764	0	0	23,219	0	0	24	0	71,6	49,1	0,52	0,43	-
27.03.2026	2,271	0	24,056	0	0	23,508	0	0	24	0	71,4	48,4	0,53	0,43	-
28.03.2026	2,288	0	24,784	0	0	24,217	0	0	24	0	71,5	49	0,53	0,43	-
29.03.2026	2,102	0	21,648	0	0	21,16	0	0	24	0	71,1	47,4	0,54	0,43	-
30.03.2026	2,198	0	23,457	0	0	22,918	0	0	24	0	71,7	48,9	0,53	0,43	-
31.03.2026	2,04	0	20,49	0	0	20,026	0	0	24	0	71,2	46,9	0,52	0,43	-
01.04.2026	2,267	0	24,188	0	0	23,635	0	0	24	0	71,5	48,6	0,52	0,43	-
02.04.2026	2,222	0	22,434	0	0	21,919	0	0	24	0	71,6	47,4	0,52	0,43	-
03.04.2026	2,279	0	23,758	0	0	23,217	0	0	24	0	71,4	48	0,52	0,43	-
04.04.2026	2,365	0	23,869	0	0	23,323	0	0	24	0	71,6	47,4	0,52	0,43	-
05.04.2026	1,936	0	18,893	0	0	18,463	0	0	24	0	71,4	46,4	0,53	0,43	-
06.04.2026	2,145	0	20,888	0	0	20,414	0	0	24	0	71,3	46,2	0,52	0,43	-
07.04.2026	2,442	0	25,188	0	0	24,611	0	0	24	0	71,6	47,9	0,52	0,43	-
08.04.2026	2,349	0	23,599	0	0	23,058	0	0	24	0	71,7	47,3	0,51	0,43	-
09.04.2026	2,435	0	26,039	0	0	25,466	0	0	24	0	70	47,2	0,49	0,42	-
10.04.2026	2,363	0	24,55	0	0	23,994	0	0	24	0	71,2	47,7	0,5	0,42	-
11.04.2026	2,116	0	21,796	0	0	21,3	0	0	24	0	71,4	47,7	0,51	0,42	-
12.04.2026	1,81	0	16,878	0	0	16,492	0	0	24	0	71,6	45,4	0,52	0,42	-
13.04.2026	1,761	0	17,738	0	0	17,334	0	0	24	0	71,4	47,1	0,52	0,41	-
14.04.2026	1,571	0	15,521	0	0	15,169	0	0	24	0	71,1	46,4	0,52	0,42	-
15.04.2026	1,706	0	18,01	0	0	17,595	0	0	24	0	71,8	48,6	0,52	0,42	-
16.04.2026	1,906	0	19,341	0	0	18,902	0	0	24	0	71,3	47,3	0,51	0,42	-
17.04.2026	2,023	0	20,744	0	0	20,271	0	0	24	0	71,5	47,6	0,52	0,42	-
18.04.2026	1,683	0	16,344	0	0	15,973	0	0	24	0	71,2	46,1	0,52	0,42	-
Итого:	64,948	0	670,144	0	0	654,913	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,513														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1620,629	14729,701	0	0	14371,83	0	0	28777	515
18.04.2026	1685,579	15399,842	0	0	15026,74	0	0	29520	516

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:52:40