

#126362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Рента Плюс, ООО

Московский 133А-Б, Калининград (офисы)

2168

8492

ТВ7 (АСП)

18072175

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,652	0	14,33	0	0	14,032	0	0	24	0	67,9	39,8	0,5	0,42	6,8
25.03.2025	1,692	0	15,46	0	0	15,139	0	0	24	0	67,9	41,2	0,5	0,42	5,5
26.03.2025	1,669	0	14,566	0	0	14,263	0	0	24	0	67,9	40	0,5	0,42	4,4
27.03.2025	1,706	0	15,092	0	0	14,778	0	0	24	0	67,9	40,3	0,5	0,42	6,9
28.03.2025	1,387	0	12,01	0	0	11,762	0	0	24	0	67,6	39,5	0,52	0,42	5,7
29.03.2025	1,344	0	12,12	0	0	11,87	0	0	24	0	67,4	40,4	0,52	0,42	8,9
30.03.2025	1,541	0	13,366	0	0	13,088	0	0	24	0	67,9	39,8	0,52	0,42	9,9
31.03.2025	1,71	0	15,464	0	0	15,142	0	0	24	0	67,9	40,9	0,51	0,42	6,8
01.04.2025	1,816	0	16,607	0	0	16,262	0	0	24	0	67,9	41,3	0,51	0,42	5,9
02.04.2025	1,605	0	14,444	0	0	14,144	0	0	24	0	67,7	40,7	0,51	0,42	-
03.04.2025	1,308	0	11,174	0	0	10,94	0	0	24	0	68,3	39,7	0,52	0,41	-
04.04.2025	1,518	0	12,823	0	0	12,545	0	0	24	0	69,4	40,5	0,52	0,41	-
05.04.2025	1,95	0	16,747	0	0	16,373	0	0	24	0	70,5	42,1	0,5	0,42	-
06.04.2025	2,209	0	18,643	0	0	18,206	0	0	24	0	72,6	43,6	0,49	0,42	-
07.04.2025	2,048	0	17,205	0	0	16,807	0	0	24	0	71,9	42,9	0,5	0,41	-
08.04.2025	1,944	0	17,036	0	0	16,661	0	0	24	0	70	42,2	0,5	0,42	-
09.04.2025	1,913	0	16,946	0	0	16,579	0	0	24	0	69,4	41,9	0,51	0,42	-
10.04.2025	2,015	0	17,59	0	0	17,198	0	0	24	0	70,3	42,4	0,5	0,42	-
11.04.2025	1,811	0	15,847	0	0	15,504	0	0	24	0	69,5	41,6	0,51	0,42	-
12.04.2025	1,647	0	14,168	0	0	13,861	0	0	24	0	69,5	41,1	0,52	0,42	-
13.04.2025	1,074	0	8,998	0	0	8,804	0	0	24	0	69,2	40,1	0,53	0,41	-
14.04.2025	0,636	0	6,226	0	0	6,095	0	0	24	0	68,3	43,4	0,53	0,41	-
15.04.2025	0,161	0	2,759	0	0	2,702	0	0	24	0	67,7	53,5	0,5	0,38	-
16.04.2025	0,2	0	3,512	0	0	3,439	0	0	24	0	67,6	53,8	0,48	0,36	-
17.04.2025	0,178	0	3,156	0	0	3,091	0	0	24	0	67,3	53,6	0,48	0,36	-
18.04.2025	0,196	0	3,474	0	0	3,401	0	0	24	0	67,7	54	0,47	0,35	-
19.04.2025	0,166	0	3,069	0	0	3,007	0	0	24	0	66,9	53,7	0,46	0,36	-
20.04.2025	0,163	0	3,039	0	0	2,978	0	0	24	0	66,8	53,7	0,47	0,36	-
21.04.2025	0,145	0	3,055	0	0	2,996	0	0	24	0	65	53,4	0,45	0,37	-
22.04.2025	0,189	0	3,453	0	0	3,383	0	0	24	0	66,6	53,2	0,44	0,38	-
23.04.2025	0,17	0	3,11	0	0	3,048	0	0	24	0	66,6	53,2	0,44	0,38	-
Итого:	37,763	0	345,489	0	0	338,098	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,02														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1113,245	9771,395	0	0	9539,547	0	0	20199	453
23.04.2025	1151,01	10116,881	0	0	9877,645	0	0	20943	453

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:38:02