

#130865#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Рента Плюс, ООО

Московский 133А-Б, Калининград (офисы)

2168

8492

ТВ7 (АСЦП)

18072175

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,209	0	3,737	0	0	3,661	0	0	24	0	66,8	53,2	0,45	0,38	-
25.04.2025	0,17	0	3,268	0	0	3,203	0	0	24	0	66,2	53,6	0,44	0,38	-
26.04.2025	0,138	0	2,656	0	0	2,603	0	0	24	0	66,1	53,5	0,44	0,38	-
27.04.2025	0,168	0	3,045	0	0	2,984	0	0	24	0	66,6	53,2	0,44	0,38	-
28.04.2025	0,189	0	3,529	0	0	3,458	0	0	24	0	66,5	53,4	0,44	0,38	-
29.04.2025	0,186	0	3,178	0	0	3,113	0	0	24	0	67,4	53,2	0,43	0,38	-
30.04.2025	0,176	0	2,99	0	0	2,928	0	0	24	0	68,1	53,7	0,44	0,38	-
01.05.2025	0,165	0	2,841	0	0	2,782	0	0	24	0	67,8	53,6	0,44	0,38	-
02.05.2025	0,173	0	2,964	0	0	2,902	0	0	24	0	68,2	54	0,44	0,38	-
03.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	40,8	0,1	0,1	-
03.05.2025	0,135	0	2,632	0	0	2,58	0	0	0	1	65,9	53,4	0,42	0,36	-
04.05.2025	0,18	0	3,108	0	0	3,042	0	0	22	2	68,4	54,3	0,44	0,38	-
05.05.2025	0,16	0	2,835	0	0	2,775	0	0	24	0	67,9	54,1	0,43	0,38	-
06.05.2025	0,196	0	3,491	0	0	3,418	0	0	24	0	68,1	54,4	0,44	0,38	-
07.05.2025	0,172	0	3,287	0	0	3,22	0	0	24	0	67,3	54,6	0,43	0,36	-
08.05.2025	0,193	0	3,57	0	0	3,495	0	0	24	0	68,5	55,3	0,45	0,38	-
09.05.2025	0,149	0	2,688	0	0	2,631	0	0	24	0	68,4	54,9	0,45	0,38	-
10.05.2025	0,173	0	3,342	0	0	3,271	0	0	24	0	68,3	55,7	0,45	0,38	-
11.05.2025	0,148	0	2,977	0	0	2,914	0	0	24	0	68	55,8	0,45	0,38	-
12.05.2025	0,182	0	3,602	0	0	3,525	0	0	24	0	68,6	56,4	0,45	0,38	-
13.05.2025	0,182	0	3,707	0	0	3,628	0	0	24	0	68,6	56,7	0,45	0,38	-
14.05.2025	0,185	0	3,779	0	0	3,698	0	0	24	0	69	57,1	0,45	0,37	-
15.05.2025	0,155	0	3,405	0	0	3,334	0	0	24	0	68	56,9	0,44	0,38	-
16.05.2025	0,206	0	4,518	0	0	4,422	0	0	24	0	69,1	57,9	0,44	0,37	-
17.05.2025	0,159	0	3,529	0	0	3,454	0	0	24	0	68,4	57,5	0,45	0,39	-
18.05.2025	0,174	0	4,062	0	0	3,976	0	0	24	0	68,7	58,2	0,46	0,39	-
19.05.2025	0,168	0	4,131	0	0	4,043	0	0	24	0	68,8	58,9	0,46	0,38	-
20.05.2025	0,181	0	4,443	0	0	4,347	0	0	24	0	69,1	59,2	0,45	0,38	-
21.05.2025	0,14	0	3,513	0	0	3,438	0	0	24	0	68,7	59	0,46	0,38	-
22.05.2025	0,198	0	5,03	0	0	4,92	0	0	24	0	69,3	59,7	0,45	0,38	-
23.05.2025	0,158	0	4,35	0	0	4,257	0	0	24	0	68,6	59,7	0,46	0,38	-
Итого:	5,168	0	104,207	0	0	102,022	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,234														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1151,01	10116,881	0	0	9877,645	0	0	20943	453
23.05.2025	1156,177	10221,085	0	0	9979,667	0	0	21661	455

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 11:16:43