

#11782#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Рента Плюс, ООО
Адрес потребителя Московский 133А-Б, Калининград (офисы)
Номер абонента 2168
Порядковый номер 8492
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,539	0	10,825	0	0	10,598	0	0	24	0	68	33,3	0,46	0,36	-
25.05.2021	0,138	0	2,233	0	0	2,19	0	0	21	3	65	50	0,45	0,36	16
26.05.2021	0,189	0	2,645	0	0	2,593	0	0	24	0	65,9	48,5	0,46	0,36	-
27.05.2021	0,21	0	2,997	0	0	2,938	0	0	24	0	66,1	49,1	0,46	0,36	-
28.05.2021	0,173	0	2,67	0	0	2,617	0	0	24	0	66	50,2	0,45	0,36	-
29.05.2021	0,159	0	2,507	0	0	2,457	0	0	24	0	65,7	50,3	0,45	0,36	11
30.05.2021	0,201	0	2,772	0	0	2,717	0	0	24	0	66	48,4	0,45	0,36	12,3
31.05.2021	0,214	0	2,975	0	0	2,917	0	0	24	0	65,9	48,4	0,45	0,36	-
01.06.2021	0,155	0	2,552	0	0	2,502	0	0	24	0	65,3	50,5	0,45	0,36	16
02.06.2021	0,231	0	3,249	0	0	3,185	0	0	24	0	65,5	48,2	0,45	0,36	-
03.06.2021	0,226	0	2,88	0	0	2,823	0	0	24	0	65,7	46,6	0,45	0,36	-
04.06.2021	0,159	0	2,559	0	0	2,51	0	0	24	0	65,4	50,2	0,45	0,37	15
05.06.2021	0,148	0	2,553	0	0	2,504	0	0	24	0	64,9	50,8	0,45	0,37	-
06.06.2021	0,148	0	2,404	0	0	2,357	0	0	24	0	65,5	50,5	0,45	0,37	13,4
07.06.2021	0,133	0	2,305	0	0	2,26	0	0	24	0	64,8	50,8	0,45	0,36	22
08.06.2021	0,156	0	2,473	0	0	2,425	0	0	24	0	65,3	50	0,45	0,36	-
09.06.2021	0,147	0	2,381	0	0	2,335	0	0	24	0	65,2	50,2	0,45	0,36	18,8
10.06.2021	0,153	0	2,453	0	0	2,405	0	0	24	0	65,2	50	0,45	0,36	21
11.06.2021	0,143	0	2,312	0	0	2,267	0	0	24	0	65,1	50,1	0,45	0,36	-
12.06.2021	0,167	0	2,632	0	0	2,581	0	0	24	0	65,2	49,7	0,45	0,36	-
13.06.2021	0,133	0	2,392	0	0	2,347	0	0	24	0	65	51,5	0,45	0,37	-
14.06.2021	0,188	0	2,771	0	0	2,717	0	0	24	0	65,5	49,1	0,45	0,37	-
15.06.2021	0,153	0	2,437	0	0	2,389	0	0	24	0	65,2	50	0,45	0,37	-
16.06.2021	0,186	0	2,81	0	0	2,755	0	0	24	0	65,4	49,3	0,45	0,37	-
17.06.2021	0,124	0	2,169	0	0	2,128	0	0	24	0	65,2	51,3	0,45	0,37	-
18.06.2021	0,133	0	2,213	0	0	2,17	0	0	24	0	65,1	50,5	0,45	0,37	-
19.06.2021	0,135	0	2,227	0	0	2,185	0	0	24	0	65,1	50,4	0,45	0,37	-
20.06.2021	0,171	0	2,66	0	0	2,608	0	0	24	0	65,3	49,6	0,45	0,37	-
21.06.2021	0,116	0	2,052	0	0	2,013	0	0	24	0	64,9	51,2	0,45	0,37	-
22.06.2021	0,115	0	2,058	0	0	2,018	0	0	24	0	65	51,4	0,46	0,37	-
23.06.2021	0,12	0	2,05	0	0	2,011	0	0	24	0	65	50,8	0,46	0,37	-
Итого:	6,363	0	86,216	0	0	84,522	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,52														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	880,876	8104,703	0	0	7910,867	0	0	18282	15
23.06.2021	887,238	8190,917	0	0	7995,39	0	0	19023	18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:24:40