

#11764#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Рента Плюс, ООО
Адрес потребителя Московский 133А-Б, Калининград (офисы)
Номер абонента 2168
Порядковый номер 8492
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.07.2022	0,15	0	2,312	0	0	2,266	0	0	24	0	65,8	50,1	0,46	0,36	-
24.07.2022	0,096	0	1,654	0	0	1,622	0	0	24	0	65,4	51,2	0,46	0,36	-
25.07.2022	0,13	0	2,022	0	0	1,982	0	0	24	0	65,9	50,3	0,46	0,36	-
26.07.2022	0,117	0	2,011	0	0	1,972	0	0	24	0	65,6	51,5	0,46	0,36	-
27.07.2022	0,136	0	2,272	0	0	2,227	0	0	24	0	65,8	51,2	0,46	0,36	-
28.07.2022	0,133	0	2,072	0	0	2,032	0	0	24	0	65,6	50	0,45	0,36	-
29.07.2022	0,154	0	2,245	0	0	2,2	0	0	24	0	66,2	49,5	0,46	0,36	-
30.07.2022	0,126	0	2,106	0	0	2,065	0	0	24	0	65,8	51,2	0,46	0,36	-
31.07.2022	0,138	0	2,286	0	0	2,241	0	0	24	0	65,8	51,1	0,45	0,36	-
01.08.2022	0,118	0	1,885	0	0	1,849	0	0	24	0	65,7	50,5	0,45	0,36	-
02.08.2022	0,15	0	2,242	0	0	2,198	0	0	24	0	66	49,7	0,45	0,35	-
03.08.2022	0,136	0	2,204	0	0	2,161	0	0	24	0	65,9	50,8	0,45	0,35	-
04.08.2022	0,136	0	2,266	0	0	2,221	0	0	24	0	65,7	51,1	0,46	0,36	-
05.08.2022	0,091	0	1,617	0	0	1,585	0	0	24	0	65,3	51,6	0,46	0,36	-
06.08.2022	0,11	0	1,875	0	0	1,838	0	0	24	0	65,5	51,3	0,46	0,36	-
07.08.2022	0,128	0	2,122	0	0	2,08	0	0	24	0	65,9	51,2	0,46	0,36	-
08.08.2022	0,135	0	2,2	0	0	2,157	0	0	24	0	66	51	0,45	0,36	-
09.08.2022	0,101	0	1,748	0	0	1,715	0	0	24	0	65,3	51,3	0,45	0,36	-
10.08.2022	0,139	0	2,198	0	0	2,155	0	0	24	0	65,7	50,2	0,45	0,36	-
11.08.2022	0,125	0	2,149	0	0	2,108	0	0	24	0	65,4	51,3	0,45	0,36	-
12.08.2022	0,135	0	2,273	0	0	2,229	0	0	24	0	65,7	51,3	0,45	0,36	-
13.08.2022	0,105	0	1,836	0	0	1,8	0	0	24	0	65,4	51,5	0,45	0,36	-
14.08.2022	0,123	0	2,042	0	0	2,002	0	0	24	0	65,5	50,8	0,45	0,36	-
15.08.2022	0,103	0	1,831	0	0	1,795	0	0	24	0	65,4	51,7	0,45	0,36	-
16.08.2022	0,118	0	2,007	0	0	1,968	0	0	24	0	65,5	51,2	0,45	0,36	-
17.08.2022	0,13	0	2,117	0	0	2,075	0	0	24	0	65,5	50,5	0,45	0,36	-
18.08.2022	0,125	0	2,093	0	0	2,052	0	0	24	0	65,7	51,1	0,45	0,36	-
19.08.2022	0,11	0	1,918	0	0	1,881	0	0	24	0	65,5	51,7	0,46	0,36	-
20.08.2022	0,119	0	2,074	0	0	2,034	0	0	24	0	65,4	51,4	0,46	0,36	-
21.08.2022	0,108	0	1,785	0	0	1,75	0	0	24	0	65,5	50,8	0,46	0,36	-
22.08.2022	0,118	0	1,941	0	0	1,902	0	0	24	0	65,8	51	0,45	0,36	-
23.08.2022	0,113	0	1,961	0	0	1,923	0	0	24	0	65,6	51,5	0,44	0,36	-
Итого:	3,956	0	65,364	0	0	64,085	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,945														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.07.2022	1311,354	11828,697	0	0	11546,8	0	0	28471	26
23.08.2022	1315,31	11894,062	0	0	11610,885	0	0	29239	26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 8:14:29