

#11781#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Рента Плюс, ООО
Адрес потребителя Московский 133А-Б, Калининград (офисы)
Номер абонента 2168
Порядковый номер 8492
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,159	0	2,231	0	0	2,186	0	0	24	0	66,7	49,3	0,45	0,37	-
25.07.2021	0,114	0	1,801	0	0	1,765	0	0	24	0	66,4	51	0,45	0,37	-
26.07.2021	0,169	0	2,295	0	0	2,248	0	0	24	0	67	49,1	0,45	0,37	-
27.07.2021	0,107	0	1,709	0	0	1,674	0	0	24	0	66,6	51,3	0,45	0,37	-
28.07.2021	0,114	0	1,778	0	0	1,742	0	0	24	0	66,6	51	0,41	0,34	-
29.07.2021	0,045	0	0,766	0	0	0,751	0	0	24	0	64,6	50,2	0,25	0,2	-
30.07.2021	0,141	0	1,985	0	0	1,945	0	0	24	0	66,9	49,7	0,45	0,37	-
31.07.2021	0,132	0	1,993	0	0	1,953	0	0	24	0	66,8	50,6	0,45	0,37	-
01.08.2021	0,126	0	1,936	0	0	1,898	0	0	24	0	66,7	50,8	0,45	0,37	-
02.08.2021	0,151	0	2,194	0	0	2,15	0	0	24	0	66,8	50	0,45	0,37	-
03.08.2021	0,151	0	2,168	0	0	2,124	0	0	24	0	66,7	49,7	0,45	0,37	-
04.08.2021	0,139	0	2,039	0	0	1,998	0	0	24	0	66,9	50,3	0,45	0,37	-
05.08.2021	0,149	0	1,985	0	0	1,945	0	0	24	0	66,4	48,1	0,46	0,38	-
06.08.2021	0,186	0	2,143	0	0	2,1	0	0	24	0	66,5	45,3	0,46	0,38	-
07.08.2021	0,184	0	2,125	0	0	2,083	0	0	24	0	66,7	45,6	0,46	0,38	-
08.08.2021	0,157	0	1,796	0	0	1,761	0	0	24	0	66,5	45,2	0,45	0,37	-
09.08.2021	0,109	0	1,324	0	0	1,298	0	0	24	0	66,4	46,4	0,34	0,28	-
10.08.2021	0,127	0	1,898	0	0	1,859	0	0	24	0	66,7	50,4	0,45	0,37	-
11.08.2021	0,156	0	2,208	0	0	2,164	0	0	24	0	66,9	49,7	0,45	0,37	-
12.08.2021	0,118	0	1,839	0	0	1,801	0	0	24	0	66,8	51,2	0,45	0,37	-
13.08.2021	0,136	0	2,092	0	0	2,05	0	0	24	0	66,6	50,7	0,45	0,37	-
14.08.2021	0,144	0	2,116	0	0	2,073	0	0	24	0	66,6	50	0,45	0,37	-
15.08.2021	0,164	0	2,247	0	0	2,201	0	0	24	0	67,2	49,4	0,45	0,37	-
16.08.2021	0,131	0	1,97	0	0	1,931	0	0	24	0	66,7	50,5	0,45	0,37	-
17.08.2021	0,172	0	2,405	0	0	2,357	0	0	24	0	66,7	49,3	0,45	0,37	-
18.08.2021	0,145	0	2,083	0	0	2,042	0	0	24	0	66,7	49,8	0,45	0,37	-
19.08.2021	0,175	0	2,372	0	0	2,323	0	0	24	0	67,2	49,2	0,45	0,37	-
20.08.2021	0,174	0	2,461	0	0	2,411	0	0	24	0	66,8	49,5	0,46	0,37	-
21.08.2021	0,16	0	2,373	0	0	2,326	0	0	24	0	66,7	50,2	0,46	0,37	-
22.08.2021	0,135	0	1,997	0	0	1,957	0	0	24	0	66,4	49,9	0,46	0,37	-
23.08.2021	0,29	0	3,54	0	0	3,467	0	0	24	0	67,3	47,3	0,46	0,37	-
Итого:	4,56	0	63,869	0	0	62,583	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,089														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	889,867	8236,345	0	0	8039,972	0	0	19743	18
23.08.2021	894,428	8300,214	0	0	8102,553	0	0	20487	18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 7:39:20